



Ministerstvo životního prostředí



SE III Ervěnice s.r.o.

IČO: 17368197

DIČ: CZ699003245 (pro účely DPH), CZ17368197 (pro ostatní účely)

se sídlem: Václava Řezáče 315, 434 01 Most

zapsaná v oddílu C., vložce 49125, obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Ústí nad Labem

kontaktní osoba: Miloš Pokorný, tel.: +420 724 709 084, e-mail:
m.pokorny@7group.cz

(dále jen „Zadavatel“)

PODMÍNKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

VYSVĚTLENÍ Č. 4

Výstavba SE III Ervěnice

(dále jen „Zakázka“)



Zadavatel obdržel dne 14. 2. 2024 níže uvedený dotaz (žádost) k Výzvě k podání nabídek a podmínek výběrového řízení (dále jen „**Podmínky**“):

Žádáme zadavatele o vysvětlení, kdo bude zpracovávat plán zkušebního provozu a kdo a kdy určí přesné parametry a specifikace zkoušených parametrů FVE v rámci zkušební provozu. V rámci přílohy č.1 návrhu SoD v části zkušební provoz nejsou specifikovány žádné podrobnosti, jen je zde odkaz, že musí splnit parametry dle Specifikací. Parametry dle Specifikací nelze plně prověřit v době plánovaného zkušební provozu dle harmonogramu (klimatické podmínky v měsíci listopadu).

Vyjádření Zadavatele:

Harmonogram a rozsah zkušební provozu zpracovává zhotovitel. Detailnější informace jsou k dispozici v příloze č. 4 PPLDS dostupné na adrese <https://www.7.cz/cz/produkty-a-sluzby/lds.html>.

Zahájení zkušební provozu se předpokládá ke dni 15. 10. 2024, kde se osvitově vhodné dny dají stále očekávat. Pokud by však během zkušební provozu provedení některých funkčních zkoušek vlivem nedostatečného osvitu možné nebylo nebo je nebude možné provést v celém rozsahu, zadavatel převezme dílo s výhradami a zadrží přiměřenou část ceny.

V Praze dne 16. února 2024

SE III Ervěnice s.r.o.

Ing. Pavel Farkač, jednatel

SE III Ervěnice s.r.o.

Ing. et Ing. Radek Jirků, jednatel