



pom.4 pompa ciepła zasilanie pompy ciepła	6,0
pom.6 WC	1,5
gn. podgrzewacza wody PW1	1,5
pom.8 pom. chloratora	1,5
gn. podgrzewacza wody PW2	1,5
pom.9 pom. socjalne	1,5
gn. podgrzewacza wody PW3	1,5
pom.9 pom. socjalne	1,5
gn. podgrzewacza wody PW4	1,5
rezerva	
pom.2 rozdzielnia Szafa IT	1,0
pom.2 rozdzielnia Centralak alarmowa	0,5
STEROWANIE WETYLACJI ZEGAR ASTRONOMICZNY	
PRZELACZNIK AUTOMAT-0-REKA	
wentylator dachowy M10/1	0,12
wentylator dachowy M10/2	0,12
czirpnia powietrza	0,01
STEROWANIE WETYLACJI ZEGAR ASTRONOMICZNY	
PRZELACZNIK AUTOMAT-0-REKA	
wentylator w pom. chloratora M9	0,02
zasilanie elektroczepu rewersyjnego w drzwiach	0,02

WYKONAWCA:		ul. Staroszkolna 16/28 tel. 052 327 65 65 85 - 209 BYDGOSZCZ		
INWESTOR:		GMINA ŁABISZYN ul. Plac 1000- lecia 1 89-210 Łabiszyn		
OBIEKT:		TREŚĆ RYSUNKU: Schemat rozdzielnic RZS cz.3		
Stacja Ujęcia i Uzdatniania Wody w Jabłówku				
Funkcja	Imię i Nazwisko	Specjalność	Nr Uprawnień	Podpisy
Projektant	inż. Marek Goncerzewicz	Inst. elektr.	GT-III-7210/110/77	
Opracował	mgr inż. Adam Minta	Inst. elektr.		
Sprawdzający	mgr inż. Marek Jerzyński	Inst. elektr.	KUP/0142/POOE/11	
Faza:	Skala:	Data:	Branża:	Nr kontraktu:
PT	1:100	27.07.2022 r.	Elektryczna	Nr rysunku:
				E10