

ZAR. 5.1

POTRUBNÝ VENTILÁTOR

odvod 400m3/h

El. príkon P=83W, 230V, 0,72A, 50Hz

Rozmer 686xØ224, PRÍPOJKY Ø160, 3,2 kg

ZAR. 5.2

MOBILNÝ ODVLHČOVAČ

odvod 1 lit/hod, 200m3/h

El. príkon P=320W, 230V, 50Hz

Rozmer 330x185x550, 15,6 kg

LEGENDA MIESTNOSTÍ

Č.M.	MIESTNOSŤ	PRÍVOD VZDUCHU [m3/hod]	ODVOD VZDUCHU [m3/hod]	VETRIANIE – TYP / ÚPRAVA / BILANCIA
0.01	VSTUPNÁ HALA	200	2x175=350	NÚTENÉ / F,O,P,H,R / PODTLAKOVÉ
0.02	DEGUSTAČNA MIESTNOSŤ	1100	1050	NÚTENÉ / F,O,P,H,C,R / PRETLAKOVÉ
0.03	CHODBA	–	–	PRIRODZENÉ / – / ROVNOTLAKÉ
0.04	SKLAD	–	–	PRIRODZENÉ / – / ROVNOTLAKÉ PODTLAKOVÉ (SPALOVACÍ VZDUCH PRE KRB)
0.05	UNIK. SCHODY	–	–	PRIRODZENÉ / – / VONKAJŠÍ PRIESTOR
0.06	ŠATŇA	100	50	NÚTENÉ / F,O,P,H,C,R / PRETLAKOVÉ
0.07	PREDSEŇ	100	–	NÚTENÉ / F,P,H,R / PRETLAKOVÉ
0.08	WC MUŽI	100	2x50+100=200	NÚTENÉ / F,O,P,H,R / PODTLAKOVÉ
0.09	WC IMOBILNÝ	50	50	NÚTENÉ / F,O,P,H,R / PODTLAKOVÉ
0.10	WC ŽENY	100	3x50=150	NÚTENÉ / F,O,P,H,R / PODTLAKOVÉ
0.11	SKLAD	–	50	NÚTENÉ / F,O,H,R / PODTLAKOVÉ
0.12	PRÍPRAVA STRAVY	200	150	NÚTENÉ / F,O,P,H,R / PRETLAKOVÉ
0.13	UPRATOVAČKA	–	50	NÚTENÉ / F,O,H,R / PODTLAKOVÉ
0.14	SKLAD	–	400	NÚTENÉ / O / PODTLAKOVÉ
		200	200	NÚTENÉ / D / PODTLAKOVÉ

LEGENDA ÚPRAV :

F – FILTRÁCIA, O – ODSÁVANIE, P – PRÍVOD, H – OHREV, C – CHLADENIE, R – REKUPERAČIA TEPLA, D – ODVLHČOVANIE

POZNÁMKA - LEGENDA

- ODVOD VZDUCHU – NÚTENÝ  
→ PRÍVOD VZDUCHU – NÚTENÝ  
--> TOK VZDUCHU – PODTLAKOVÝ / PRETLAKOVÝ

0,000 = 295,84 m n.m.

1	16.03.2022	DOPLNENIE MIESTNOSTI Ě.0.14 - SKLAD	ING. KOPINSKÝ	ING. KOPINSKÝ
ZMENA	DÁTUM	POPIS ZMENY	PROJEKTANT	ZODP.PROJ.
			PODPIS	PODPIS
ARCHITEKTONICKÝ NÁVRH		ING.ARCH.PETER C.ABONYI	<b>GasOil Technology a.s.</b> Námestie svätého Egídia 40/93 058 01 Poprad, Slovakia www.gasoil-tech.com	
ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT		ING. PAVOL ZAJAC		
KONTROLOVAL		ING. ĽUDOVÍT KOPINSKÝ		
INVESTOR		ING. RASTISLAV ĽUKOVIČ – SHR, ORGOVÁNOVA 1075/3, SENICA, IČO: 50224166	MANAŽER PROJEKTU ING. MILAN VARHOČ	
STAVBA			STUPEN DOKUMENTÁCIA PRE VÝBER ZHOTOVITEĽA	
DEDINKA VINPERA RADOŠOVCE			DÁTUM	ČÍSLO PARE
			03/2022	
			FORMÁT A 2P	
STAVEBNÝ OBJEKT / PREV. SUBOR			MIERKA	
SO 02 CENTRÁLNY OBJEKT DEDINKY			1:50	
PROFESIA / PREV. JEDNOTKA			ČÍSLO ZÁKAZKY	
VZDUCHOTECHNIKA			934/18/52	
NÁZOV VÝKRESU			ČÍSLO VÝKRESU	LIST
PÓDORYS 1.PP			5293400-E002VV02-1	1 / 1