



## Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s.

Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín

Registované: Okresný súd, Obchodný register

Oddiel: Sa

Vložka číslo 10 100/R

emPulse s.r.o

Revolučná 10

010 01 ŽILINA

Váš list značky/zo dňa:

Naša značka:

665/2017

Vybavuje:

Ing. Horská

horska@tvkas.sk

Tel.:

Trenčín

26.1.2017

**Vec: PpÚR – „Zlepšenie cyklistickej infraštruktúry v TSK – časť 3: úsek Trenčín – Dubnica nad Váhom“ – investor TSK – vyjadrenie.**

K predloženej projektovej dokumentácii stavby pre vydanie územného rozhodnutia zaujímame v zmysle zákona č. 442/2002 Z.z. nasledovné stanovisko:

Predmetom projektovej dokumentácie je vybudovanie obojsmernej cyklotrasy v úseku Trenčín – Dubnica nad Váhom. Cyklotrasa začína pri golfovom ihrisku na hrádzi ľavého brehu Váhu p.č. 1138/1 k.ú. Trenčianske Biskupice. Ďalej je vedená hrádzou popri Váhu cez katastrálne územie Trenčína, popri Nosickom kanáli cez katastrálne územie Kubrá, Opatová, Dobrá, Trenčianska Teplá a končí na p.č. 3529 k.ú. Nemšová. Po stavebnej stránke šírka cyklotrasy bude max. 3 m v zúženom profile 2,5 m s úpravou podlahy do 30 cm hĺbky (nový podklad a asfalt). Na existujúcich komunikáciách len ako cyklokoridor s nutným vyspravením povrchu vrchnej vrstvy.

S trasovaním cyklotrás navrhnutých v predloženom rozsahu

### **s ú h l a s í m e   z a   p o d m i e n o k :**

1. V záujmových lokalitách navrhovaných trás cyklochodníkov sú situované podzemné inž. siete v správe našej spoločnosti - zásobovacie vodovodné potrubia, prívodné potrubie DN 600 ako i potrubia verejnej kanalizácie (Ostrov). V rámci spracovania ďalšieho stupňa PD žiadame zabezpečiť vytyčenie našich inž. sietí priamo v teréne, ktoré vykonajú pracovníci našej organizácie na základe objednávky – Bc. Žucha č.t. 0911 976607. Vytýčené trasy v mieste súbehu a križovania žiadame zakresliť do situácie.
2. Na základe vytyčenia žiadame preriešiť prípadné osadenie obrubníkov navrhovaných cyklochodníkov tak, aby ich trasa nekolidovala s trasou jestvujúcich potrubí.
3. Upozorňujeme Vás, že v zmysle STN 75 5401 požadujeme dodržať najmenšie odporúčané krytie nad našimi podzemnými sieťami, aby sa vylúčila možnosť zamŕzania v zimnom období alebo poškodenia potrubia vonkajšími vplyvmi.
4. Vzhľadom na situovanie plánovanej cyklotrasy v zmysle zákona 442/2002 Z.z. žiadame zabezpečiť úpravu vodárenských poklopov a zariadení do úrovne plánovanej nivelety cyklotrasy, v prípade, že ku dňu kolaudácie nebude realizovaný povrch komunikácie požadujeme podbetónovať poklapy zemných súprav a ostatných vodárenských zariadení, nakoľko tieto budú súčasťou nivelety novej cyklotrasy.
5. **Upozorňujeme Vás, že predmetná lokalita sa nachádza v pásme hygienickej ochrany II. stupňa vodného zdroja „Trenčín - Soblahovská cesta“, ktoré bolo vymedzené rozhodnutím vydaným Okresným národným výborom v Trenčíne pod č.j.**

Bankové spojenie  
ČSOB, a. s.

IČO  
36 302 724

IČ DPH  
SK 2020175751


Tel. sekretariát  
032 / 6572 801

E-mail  
[info@tvkas.sk](mailto:info@tvkas.sk)

Trenčín  
IBAN: SK69 7500 0000 0000 2581 7973  
BIC/SWIFT: CEKOSKBX

**OPLVH 3413/1988-405 zo dňa 30.12.1988.** V území rozsahu ochranného pásma II. stupňa je na základe rozhodnutia možné povoliť výstavbu obytných budov a iných zariadení len pokiaľ tieto nemôžu negatívne ovplyvniť akosť a zdravotnú nezávadnosť podzemných a povrchových vôd a ak sa na zariadeniach vykonajú také opatrenia, ktorými sa vylúči možnosť znečistenia podzemných a povrchových vôd.

6. **Upozorňujeme Vás, že predmetná stavba sa nachádza v pásme hygienickej ochrany II. stupňa vodného zdroja „Trenčín – Sihot“, ktoré bolo vymedzené rozhodnutím vydaným Okresným národným výborom v Trenčíne pod č.j. PLVH 3412/1988-405 zo dňa 30.12.1988.** V území rozsahu ochranného pásma II. stupňa je na základe rozhodnutia možné povoliť výstavbu obytných budov a iných zariadení len pokiaľ tieto nemôžu negatívne ovplyvniť akosť a zdravotnú nezávadnosť podzemných a povrchových vôd a ak sa na zariadeniach vykonajú také opatrenia, ktorými sa vylúči možnosť znečistenia podzemných a povrchových vôd.
7. Ďalší stupeň PD stavby žiadame predložiť na posúdenie.



**Ing. Monika Čižnárová**  
Technicko - investičný riaditeľ