

emPulse, s.r.o..
Mgr. Martin Poláček
Revolučná 10
010 01 Žilina

Váš list č. / zo dňa
- / 06.12.2016

Naše číslo
154 -TÚ/2016/Št

Vybavuje / linka
Štefkovič/2139

Trenčín
16.12.2016

Vec:

Zlepšenie cyklistickej infraštruktúry v TSK, Časť 4 - úsek Nemšová - Dubnica nad Váhom - Ladce


K Vašej žiadosti o vyjadrenie zo dňa 06.12.2016 k dokumentácii hore uvedenej stavby pre územné konanie Vám zasielame nasledujúce stanovisko našej organizácie:

Do priloženej situácie č. DS C1 sme Vám len informatívne zakreslili trasu diaľkových telekomunikačných káblov **DOK** a **DK Energotel** (bývalé káble VET) v správe našej organizácie (upozorňujeme aj na prítomnosť kábla T-comu v spoločnej kynete). Podľa priloženej situácie **dôjde k dotyku** s podzemným telekomunikačným vedením v správe Energotelu, a.s. V prípade križovania cyklistickej komunikácie ponad trasu DOK a DK Energotel požadujeme káble uložiť do chráničky s presahom 1m na obe strany. Požadujeme dodržať podmienky STN 73 6005. Po odkrytí trasy kábla žiadame prizvať pracovníkov Energotelu ku kontrole jeho celistvosti ešte pred zasypaním. Za splnenia týchto podmienok súhlasíme s realizáciou stavby. Vydanie súhlasného stanoviska pre kolaudačné rozhodnutie podmieňujeme vyžiadaním si po realizačného vyjadrenia od našej organizácie!

Vyjadrenie platí len pre bývalé podzemné vedenia SE, a.s., Vodné elektrárne, z. Trenčín.

Vytýčenie trasy DOK a DK Energotel pre potreby projektanta a dodávateľa je možné dohodnúť - Energotel, a. s., Miletičova 7, 821 08 Bratislava, **pracovisko VET, Soblahovská 2, 911 69 Trenčín, Ing. Štefkovič, čís. tel.: 032 654 2139, mobil: 0911 775 253**, formou objednávky min. 1 týždeň vopred.

S pozdravom



Ing. Anton Štefkovič
Technik káblových sietí

Písomný kontakt: Anton Štefkovič, Energotel, a.s., pracovisko Vodné elektrárne Trenčín, Soblahovská 2, 911 69 Trenčín, tel.: 032 6542 139. (Od 1.1.2017 Miroslav Milo, Energotel, a.s., Jána Milca 756/44, 010 01 Žilina)

Prílohy: 1x situácia



ISO 20000
LL-C (Certification)

