






Demontáž starého rozvodu VO pri kofaji č.2 - 7x sklopný stôžiar na nástupisku a 1x sklopný stôžiar pri schodisku. Obidva VO prívody CYKY- J 5x6 v úseku od miesta pod kofajom č.2, kde dochádza k rekonštrukcii budú zrušené. Na prerušení prívody CYKY- J 5x6 pod kofajom č.2 v časti rekonštrukcie budú naspokojované nové káble rovnakej dimenzie a typu ako nové pokračujúce prívody z exist. RVO Vyšná Myšľa (pozri situáciu VO - nový stav).

Pôvodný exist. rozvážač RVO ostáva aj s ovládaním VO bez zmeny, nakoľko osvetlenie zastávky prešlo nadávno rekonštrukciou v roku 2018. Demontované sklopné 6m stžiare (Abatec) - 7x nástupisko, 1x schodisko budú potom späť namontované na nové miesta. Na nástupisko budú doplnené ďalšie dva kusy a pri rampu pre imobilných ešte ďalšie štyri kusy sklopných 6m stžiar rovnakého typu.

Zodpovedný projektant stavby:	Ing. Eva Gregová	  		
Zodpovedný projektant časti:	Ing. Peter Lapár			
Navrhov, vypracoval:	Ing. Peter Lapár			
Kontroloval:	Ing. Peter Lapár			
Miesto stavby:	Nižná Myšľa, Vyšná Myšľa, Bohdanovce, Blažice, Ruskov			Okres:
Investor-stavebník:	Železnice Slovenskej republiky Klemensova 8 813 61 Bratislava			
Stavba:	<p><b>Nižná Myšľa - Ruskov, komplexná rekonštrukcia koľaje č.2, dĺžka 6,596 km, so sanáciou železničného spodku, KR mostov a priepustov a nástupíšť Bohdanovce, Vyšná Myšľa</b></p>			
SO/PS:	SO 04.4 Vonkajšie osvetlenie v zast. Vyšná Myšľa			
Názov prílohy:	Situácia VO - demontáž			
<p>Žriedlová č. 1, 040 01 KOŠICE</p>				
<p>Riaditeľ: Ing. Ján Tóth</p>				
Zákazkové číslo:		1917		
Dátum:		09/2021		
Stupeň - účel:		DSPRS		
Počet A4:		4x A4		
Časť:		Mierka: 1:500		
Príloha:				<p>Súprava:</p>