



OBEC BOHDANOVCE

SUDOP KOŠICE a.s., Žriedlová 1	
Došlo dňa:	03 -09- 2020
Stredisko:	31
Ev. číslo:	1746
Vybavuje:	KV

SUDOP Košice a.s.

Žriedlová 1

040 01 Košice

Váš list číslo/zo dňa

1556/1917/31

Naše číslo

526/2020

Vybavuje/linka

Gamráťová 055/7294405 31.08.2020


Bohdanovce

VEC: Žiadosť o vyjadrenie k existencii podzemných sietí -odpoveď

Obec Bohdanovce, zastúpená Martou Gamráťovou, starostkou obce, Vám na základe Vašej žiadosti dáva nasledovnú odpoveď:

Na predloženej PD – situácia na zakreslenie existujúcich inžinierskych sietí Na stavbe Nižné Myšľa – Ruskov , komplexná rekonštrukcia k.č.2 v zakreslenom záujmovom území sa nachádzajú parc.č. 472/7, 180/1 , 180/2, 176 k týmto nehnuteľnostiam vedú podzemné inž. siete zo západnej strany. Obecný vodovod a obecná kanalizácia. Vodovodné potrubie DN 110 v hĺbke cca 1,5 bm a kanalizačné DN 315 v hĺbke cca 2,2 bm.

S pozdravom



Marta Gamráťová
starostka obce