



Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.

závod Košice

Komenského 50, 042 48 Košice

Call centrum: 055/7952 777

E-mail: zakaznik@vodarne.eu

www.vodarne.eu

Bankové spojenie:

ČSOB, a.s. IBAN: SK70 7500 0000 0000 2550 0183 SWIFT: CEKOSKBX

VÚB, a.s. IBAN: SK13 0200 0000 0029 2284 1155 SWIFT: SUBASKBX

UniCredit Bank Slovakia a.s. IBAN: SK58 1111 0000 0066 2641 7008 SWIFT: UNCRSKBX

11

Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I., oddiel: Sa, vložka č.: 1243/V • IČO: 36 570 460 • DIČ: 202 006 3518 • IČ DPH: SK202 006 3518

SUDOP KOŠICE a.s., Žriedlová 1	
Došlo dňa: 20 -08- 2020	
Stredisko: 37	Výdaj: W
Ev. číslo: 1693	

SUDOP Košice, a.s.
Žriedlová 1
040 01 Košice

Váš list číslo/zo dňa
1561/1917/31
5.8.2020

Naša značka
89380/2020/Ing.Ze

Vybavuje/telefón
Ing.Zeleňáková/055/7952-487
miriam.zelenakova@vodarne.eu

Košice
14.8.2020

Vec

Stavba: „Nižná Myšľa – Ruskov, komplexná rekonštrukcia k. č. 2, dĺžka 6,596 km, so sanáciou železničného spodku, KR mostov a priepustov a nástupíšť Bohdanovce, Vyšná Myšľa“
Vyjadrenie k podzemným zariadeniam

Vo Vašej žiadosti doručenej dňa 5.8.2020 ste nás v zastúpení investora stavby: ŽSR Bratislava, požiadali o zakreslenie našich podzemných sietí k. ú. Nižná Myšľa, Vyšná Myšľa, Bohdanovce, Blažice, Ruskov, za účelom realizácie stavby: „Nižná Myšľa – Ruskov, komplexná rekonštrukcia k. č. 2, dĺžka 6,596 km, so sanáciou železničného spodku, KR mostov a priepustov a nástupíšť Bohdanovce, Vyšná Myšľa“.

Trasy verejného vodovodu L DN 80 mm, PVC DN 150 mm v blízkosti záujmového územia sme Vám **informatívne** zakreslili do priložených situácií č. 1-2. Upozorňujeme, že v záujmovom území sa môžu nachádzať aj vodovodné prípojky, ktoré v priložených situáciách nie sú zakreslené. Verejný vodovod je uložený v nezamrzajúcej hĺbke 1,0 – 1,5 m. Tieto hĺbky sú informatívne, nakoľko od výstavby vodovodu mohlo dôjsť k zmene nivelety terénu. **Presnú trasu vodovodu, ako aj prípojok žiadame určiť vytýčením priamo v teréne našimi pracovníkmi na základe objednávky!** Verejné siete vodovodu a kanalizácie sa v ostatných častiach záujmového územia v našej operatívnej správe a údržbe **nenachádzajú.**

V miestach križovania alebo súbehu s našimi zariadeniami žiadame prevádzať ručný výkop, z dôvodu možného poškodenia týchto zariadení. Upozorňujeme, že nad verejným vodovodom nesmie byť umiestnená žiadna nadzemná ani podzemná stavba – rozvodná skriňa, trafostanica, podperný bod a pod. Na základe tejto skutočnosti žiadame dodržať ochranné pásmo pre vodovod, o priemere do DN 500 mm, vrátane, minimálne 1,5 m od steny potrubia na oboch stranách.

Vodohospodárske zariadenie žiadame v plnom rozsahu rešpektovať a zachovať požiadavky platnej STN 73 6005! Pre upresnenie, pred zahájením zemných prác, v súlade so zákonom č. 442/2002 Z. z. žiadame objednať vytýčenie našich zariadení verejného vodovodu, vrátane prípojok v teréne. K objednávke pre vytýčenie je potrebné predložiť kópiu situácie so zakreslenými sieťami (viď príloha). Termín vytýčenia vodovodu si dohodnite u vedúceho pátracej skupiny p. Ing. Miloslava Galduna, t. č.: 0902 968 261.


Platnosť vyjadrenia je 2 roky od dátumu jeho vyhotovenia.
S pozdravom

Príloha
2 x situácia

Kópia
Tech. Odd., závod KE
3939-2020/N-KE
F 1.6/5
UIAaKM-009-2011

Východoslovenská
vodárenská spoločnosť, a.s.
Komenského 50, 042 48 Košice
IČO: 36570460, IČ DPH: SK2020063518
závod Košice

Ing. Ivan Dubovský
Riaditeľ závodu




Mierka 1:500

1030103



— vodovod



Mierka 1:2000