

Zn.: **001169/2020/SEE/2a.15-3/477**

v Košiciach dňa **10.08.2020**

Vybavuje: Ing. Gondorčín A.

Telefón: 910-5236 (ŽSR); 055/229 5236

e-mail: gondorc.in.attila@zsr.sk

VYJADRENIE

Pri realizácii Vami plánovaných a v časti I. vyznačených prác **dôjde k styku (súbehu), križovaniu so železničnými podzemnými elektrickými vedeniami a ich súčasťami**, ktoré sú situované v ochrannom pásme dráhy a **informatívne sme ich zakreslili do predloženej situácie**.

Toto vyjadrenie stráca platnosť, ak sa nezačne so stavebnými prácami uvedenej stavby do dňa **09.08.2022**.

Odborné vyjadrenie:

Vykonávanie zemných prác v blízkosti železničných podzemných elektrických vedení a ich súčastí sa povoľuje za podmienok, že žiadateľ (stavebník):


- zaistí pred zahájením zemných prác vytýčenie káblového vedenia priamo na stavenisku (trase) u **ŽSR, OR Košice, sekcia EE (Štefánikova 60, 041 50 Košice)**. **Pri objednávke vytýčenia uveďte číslo nášho vyjadrenia (vid' hore "Zn.:")**.
- upozorní organizáciu, ktorá vydala toto vyjadrenie o začatí stavebných prác najmenej 15 dní vopred a vyžiada jej dozor pri zemných prácach,
- oboznami preukázateľne pracovníkov, ktorých sa to týka, s polohou tohto vedenia (zariadenia),
- upozorní na možnú odchýlku skutočnej polohy vedenia (zariadenia) od polohy vyplývajúcej z výkresovej dokumentácie (v metroch),
- vyzve svojich pracovníkov, aby dbali pri práci v týchto miestach na najvyššiu opatrnosť a do vzdialenosti 1 metra po každej strane vytýčenej trasy vedenia (zariadenia) nepoužívali žiadne mechanizačné prostriedky,
- nariadi svojím pracovníkom, aby odkryté podzemné elektrické vedenia (zariadenia) riadne zaistili proti poškodeniu,
- nariadi svojím pracovníkom, aby riadne zhutnili zeminu pod elektrickým vedením pred jeho zasypáním
- vyzve **ŽSR, OR Košice, sekcia EE** pred zásypom ryhy na vykonanie kontroly, či nie je vedenie (zariadenie) viditeľne poškodené,
- k vytýčeniu predloží naše vyjadrenie so situáciou, v ktorej sú zakreslené podzemné inžinierske siete (PIS) v našej správe a stavebné povolenie stavby,
- okamžite ohlásí každé poškodenie podzemného elektrického vedenia a zariadenia **ŽSR, OR Košice, sekcii EE**,

Upozorňujeme, že nedodržanie týchto podmienok je porušením paragrafov 6, 7, 8 zákona 513/2009 o dráhach.

Poznámky:

Toto vyjadrenie je čiastkové vyjadrenie zložky ŽSR – SEE a teda nie je povolením k začatiu stavby. V záujmovom území sa môžu nachádzať aj inžinierske siete ostatných správcov sietí v pôsobnosti ŽSR.

SUDOP KOŠICE a.s., Žriedlová 1	
Došlo dňa:	14 -08- 2020
Stredisko:	31
Ev. číslo:	1658 KO



Ing. Pavol Keczer
prednosta sekcie EE

Prílohy

situácia JŽM č.1-7

Na vedomie

Polohu železničného podzemného elektrického vedenia zakreslil 10.08.2020 poverený zamestnanec SMSÚ EE a overil Ing. Gondorčín A. zamestnanec sekcie EE, OR Košice.

podpis

ŽIADOSŤ O VYJADRENIE K ŽELEZNIČNÝM PODZEMNÝM SILNOPRÚDOVÝM KÁBLOVÝM VEDENIAM A ICH SÚČASTIAM

Sudop Košice a.s., Žriedlová 1, 040 01 Košice

žiadateľ

ŽELEZNICE SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Oblasť riaditeľstvo Košice

sekcia elektrotechniky a energetiky

Štefánikova 60, 041 50 KOŠICE

adresát

Žiadame podľa Zákona č. 50/1976 Zb. a jeho noviel o projektovej príprave stavieb poskytnutie overených údajov o priestorovom umiestnení (existencii) železničných podzemných vedení a ich súčastí stavby (staveniska)

Nižná Myšľa - Ruskov

KR kol'. č. 2 - žiadosť o zakreslenie IS.

s vyznačením záujmového územia stavby (staveniska) v priloženej situácii - situácia JŽM č.1-7, určeného pre plánovanú stavbu.

Zn. č.: 1534/1917/31 / 28.7.2020

Ing. Ján Tóth

žiadateľ - podpis, pečiatka