

SUDOP KOŠICE a.s., Žriedlová 1	
Došlo dňa: 21 -09- 2020	
Stredisko: 31	
Ev. číslo: 1822	Vybavuje: KU

SUDOP Košice, a.s.
Žriedlová 1
040 01 Košice

Váš list číslo/zo dňa
1534/1917/31 28.07.2020

Naše číslo
806/2020/SOZT

Vybavuje/linka
Ing. Rojíková / 055-229 4432

K o š i c e

21.09.2020

Vec

„Nižná Myšľa – Ruskov, komplexná rekonštrukcia k.č.2, dĺžka 6,596 km, so sanáciou železničného spodku, KR mostov a priepustov a nástupíšť Bohdanovce, Vyšná Myšľa“
– **zakreslenie podzemných vedení**

Na základe žiadosti Vám zasielame zakreslené podzemné vedenia ŽSR v našej správe do Vami priloženej situácie k stavbe **„Nižná Myšľa – Ruskov, komplexná rekonštrukcia k.č.2, dĺžka 6,596 km, so sanáciou železničného spodku, KR mostov a priepustov a nástupíšť Bohdanovce, Vyšná Myšľa“**. Pri realizácii stavby dôjde k súbehu a križovaniu s podzemnými káblovými vedeniami **DOK, ŽDK1+PK19, DK+TKK, zabezpečovacieho a rozhl. zariadenia** ŽSR v našej správe. Uvedené káblové vedenia sú chránené ochranným pásom v zmysle zákona č. 251/2012. Ochranné pásmo vedenia je široké 1m od osi jeho trasy po oboch stranách a prebieha po celej dĺžke jeho trasy. Hĺbka a výška ochranného pásma je 2m od úrovne zeme, ak ide o podzemné vedenia. V ochrannom pásme vedení je zakázané umiestňovať stavby, zariadenia a porasty, vykonávať zemné práce, ktoré by mohli ohroziť vedenie alebo bezpečnú prevádzku siete. Zemné práce v blízkosti našich vedení je potrebné vykonávať ručne. Káblová trasa musí byť trvalo prístupná. **V zmysle hore uvedeného žiadame pred zahájením prác naše vedenia presne vytýčiť a riešiť ich ochranu v zmysle STN736005, STN733050, STN347851, aby nedošlo k poškodeniu. Na základe tohto vytýčenia je potrebné stavbu umiestniť tak, aby v žiadnom prípade nezasahovala naše vedenia a bolo dodržané ochranné pásmo našich vedení.** Súčasťou nášho stanoviska je aj priložené vyjadrenie SMSÚ OZT KT Košice č.j. 11/87/91/2020/KT MI s informatívne zakresleným vedením, ktoré žiadame rešpektovať.

Platnosť tohto vyjadrenia je na dobu dvoch rokov odo dňa jeho vydania.

Toto naše stanovisko je dielčie a nenahrádza súhrnné stanovisko ŽSR a nie je povolením k začatiu stavby.

Upozorňujeme Vás, že v záujmovom území sa môžu nachádzať aj iné inžinierske siete ŽSR.

S pozdravom



Ing. Igor Ilavský
prednosta sekcie OZT Košice

Prílohy: Vyjadrenie, situácia



ŽELEZNICE SLOVENSKEJ REPUBLIKY
OBLASTNÉ RIADITEĽSTVO KOŠICE
SEKCIA OZT KOŠICE
STREDISKO MIESTNEJ SPRÁVY A ÚDRŽBY KT KOŠICE
Kollárova 10, 041 50 KOŠICE

SUDOP Košice a.s.,
Žriedlová 1
040 01 Košice

Váš list číslo/zo dňa
28.07.2020

Naše číslo
11/87/91/2020/KT MI

Vybavuje/linka
Kájelová/056-2295151

Michaľany
09.09.2020

Vec
Vyjadrenie

Pri realizácii Vami plánovanej stavby: „*Nižná Myšľa - Ruskov, komplexná rekonštrukcia k.č. 2, dĺžka 6,596 km, so sanáciou železničného spodku, KR mostov a priepustov a nástupišť Bohdanovce, Vyšná Myšľa*“

a pri zemných prácach dôjde k súbehu a križovaniu s podzemnými vedeniami a zariadeniami **DOK, ŽDK1+PK19, DK+TKK, zab., rozhlas. káb.,** ktoré je chránené ochranným pásmom.

Pri vykonaní zemných prác, alebo iných prác, ktoré môžu ohroziť podzemné oznamovacie a zabezpečovacie vedenie a zariadenie ŽSR, je v blízkosti týchto vedení a zariadení Vaša organizácia povinná urobiť všetky opatrenia, aby nedošlo k ich poškodeniu a to tým, že zabezpečí:

- pred začatím zemných prác vyznačenie polohy podzemného oznamovacieho a zabezpečovacieho vedenia a zariadenia priamo na stavenisku - trase.
- upovedomenie organizácie, ktorá vydala toto vyjadrenie o začatí stavebných prác najmenej 14 dní vopred
- preukázateľné oboznámenie pracovníkov, ktorí budú vykonávať práce s polohou tohto vedenia a zariadenia
- upozornenie organizácie vykonávajúcej zemné práce na možnú odchýlku uloženia vedenia - zariadenia od výkresovej dokumentácie
- upozornenie pracovníkov, aby dbali pri prácach v týchto miestach na najväčšiu opatrnosť a nepoužívali nevhodné náradie vo vzdialenosti najmenej 1 m (v zmysle zákona č. 251/2012 o energetike) po každej strane vyznačenej trasy vedenia - zariadenia, aby nepoužívali žiadne mechanizmy (hlbiace stroje, zbjíjačky, buldozéry a pod.) Pre ochranu podzemných vedení sa v zmysle zákona č. 251/2012 paragraf 43 ods.7 zriaďuje ochranné pásmo 1m.
- aby odkryté podzemné oznamovacie a zabezpečovacie vedenie a zariadenie ŽSR bolo riadne zabezpečené proti poškodeniu
- aby organizácia vykonávajúca zemné práce zhutnila zeminu pod káblom - káblami, pred jeho - ich zakrytím - zahádzaním
- aby organizácia vykonávajúca zemné práce vyzvala ŽSR OR Košice - Stredisko miestnej správy a údržby KT Košice na kontrolu kábla - káblov pred ich zakrytím, či vedenie, alebo zariadenie nie je viditeľné poškodené
- aby neodkladne ohlásila každé poškodenie podzemného vedenia a zariadenia ŽSR OR Košice - Stredisku miestnej správy a údržby KT Košice, ktoré toto vyjadrenie vydalo
- aby bolo odhlásené ukončenie stavby ŽSR OR Košice - Stredisku miestnej správy a údržby KT Košice, ktoré toto vyjadrenie vydalo

Ďalšie podmienky:

Pred zahájením zemných prác žiadame previesť vytýčenie káb. vedení.

U stavieb, ktorých investorom je energetika, je potrebné splniť ešte nasledovné požiadavky:

V zmysle STN 33 21 60 a medzirezortnej dohody o ochrane oznamovacích vedení a zariadení uverejnenej vo Vestníku dopravy č. 3/1969 urobiť výpočet nebezpečných vplyvov na oznamovacie vedenie a zariadenie, na základe ktorého sa navrhnú prípadné opatrenia na ochranu oznamovacích vedení a zariadení.

V zmysle smerníc pre ochranu zabezpečovacích zariadení pred ohrozujúcimi vplyvmi energetických zariadení č. 21/1978 VDP je potrebné urobiť výpočet ohrozujúcich indukčných vplyvov na zabezpečovacie zariadenie, na základe ktorých budú stanovené potrebné opatrenia na ochranu zabezpečovacích vedení a zariadení pred ohrozujúcimi vplyvmi energetických zariadení.

V zmysle STN 34 20 40, je potrebné urobiť opatrenia na zabezpečenie hodnoty rušivých vplyvov pre káblové vedenia menšie ako 1mV a pre nadzemné vedenia menšie ako 2mV.

Nedodržanie týchto podmienok je hrubým porušením právnej povinnosti podľa zákona č. 513/2009 Zb.

Upozornením na túto skutočnosť Vás vyzývame k sprísneniu technologickej disciplíny pri vykonávaní Vašej podnikateľskej činnosti, kde dochádza k styku, súbehu alebo križovaniu s podzemnými vedeniami. Všetky naše podmienky, ktoré sú pri pojednávaníach s Vašou firmou pre vykonávanie Vašich prác nariadené, je potrebné bezpodmienečne dodržiavať, aby sa predišlo sankčným následkom podľa uvedeného zákona.

Toto vyjadrenie platí len pre dokumentáciu potvrdenú ŽSR OR Košice - Strediskom miestnej správy a údržby KT Košice a pre rozsah prác na ňom vyznačený. Platnosť tohto vyjadrenia je na dobu **dvoch rokov** odo dňa jeho vydania. Prestáva platiť spolu s územným rozhodnutím - stavebným povolením vydaným pre uvedenú stavbu. Pri žiadosti o zmenu, alebo o predĺženie platnosti územného rozhodnutia - stavebného povolenia sa musí žiadať o nové vyjadrenie o existencii podzemných vedení a zariadení ŽSR.

Vytýčenie podzemných vedení a zariadení ŽI, ŽSR OR Košice, vykonáme, ak o to požiadate, len na základe Vašej objednávky s uvedeným číslom nášho vyjadrenia a dátumom jeho vydania. Vzhľadom na to, že správca podzemného vedenia nezodpovedá za zmeny jeho priestorového umiestnenia vykonané bez jeho vedomia, musí sa vopred overiť výškové umiestnenie vedenia sondami.

Objednávku na vytýčenie podzemných vedení zašlite na ŽSR OR Košice – Sekcia OZT Košice, Stredisko miestnej správy a údržby KT Košice, Kollárova 10, 041 50 Košice.



Bc. Janočko Miroslav
Vedúci SMSÚ KT Košice