VZOROVÝ REZ ULOŽENIA KANALIZAČNÉHO POTRUBIA PVC VO VOĽNOM TERÉNE



VZOROVÝ REZ ULOŽENIA KANALIZAČNÉHO POTRUBIA PVC V KOMUNIKÁCII



TABULKA ROZMEROV:

DN [mm]	OD [mm]	Š [mm]	B-min [mm]
150	-	1000	400
200	-	1000	400

LEGENDA:

1. HUTNENÝ ZÁSYP PO VRSTVÁCH TL. MAX 30cm
   VYKOPOVOU ZEMINOU - VO VOĽNOM TERÉNE
   ŠTRKODROVOU - V KOMUNIKÁCII, ELEKTRIČKOVEJ TRATI
2. BOČNÝ A KRYCÍ OBSYP - PIESOK, POPRÍPADE ŠTRK G1 DOBRE ZRNENÝ, HUTNENÉ NA 95% PS (ID=0,75) ZRNA DO 22mm**
   PRE POTRUBIE S KRYTÍM 0,5-0,8 m HUTNENÉ NA 98% (ID=0,80)
3. OBSYP PRIAMO NAD POTRUBÍM SA STROJNE NEZHUTŇUJE
4. PODSYPOVÉ KLINY PIESKOVÉHO LOŽKA
5. LOŽKO PRE POTRUBIE - DOLNÁ VRSTVA - PIESOK, ŠTRK G1 DOBRE ZRNENÝ, HUTNENÉ NA 95% PS (ID=0,75), HR. 100 mm , ZRNA fr. 0/8mm**
6. PVC POTRUBIE
7. VÝSTRAŽNÁ FÓLIA
8. FLEXIBILNÁ DRENÁŽNA RÚRA Z PVC DN100 (IBA PRI ZAKLADANÍ POD H.P.V.)
9. DRENÁŽNY OBSYP - ŠTRK RESP. PIEŠČITÝ ŠTRK max. ZRNO 63 mm (IBA PRI ZAKLADANÍ POD H.P.V.)

** VELKOSŤ ZRNA MUSÍ ZODPOVEDAŤ PODMIENKAM VÝROBCU POTRUBIA
AKTÍVNA ZÓNA TL. 0,5m Z MATERIÁLU O OBJ. HM. >1600kg/m3, HUTNENIE NA 100% PS (ID=0,85) PO VRSTVÁCH TL. 0,15m

VZOROVÝ REZ ZAÚSTENIA KANALIZAČNÉHO POTRUBIA



EURÓPSKA ÚNIA
Kohézny fond
OP Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020

MINISTERSTVO DOPRAVY A VÝSTAVBY SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Výškový systém: Bpv
Súradnicový systém: S-JTSK v realizácii JTSK

Manažér projektu:	Ing. Ján Tóth		REMING CONSULT A.S. Trnavská cesta 27, 831 04 Bratislava
Hlavný inžinier projektu:	Ing. Marek Balko		DOPRAVOPROJEKT Kominárska 2-4, 832 03 Bratislava
Generálny projektant:	Združenie MET Košice		
Investor - stavebník:	KOŠICE Mesto Košice Trieda SNP 48/A 040 01 Košice	Zákaznícke číslo:	2016
		Stupeň - účel:	DSP

Zodpovedný projektant objektu:	Ing. Ľubomír Chromý		SUDOP KOŠICE a.s. Žriedlová 1, 040 01 Košice
Navrhol - vypracoval:	Ing. Miroslav Michalec		
Kontroloval:	Ing. Pavol Mariňák		
Kraj: Košický	Okres: Košice		Riaditeľ: Ing. Ján Tóth
Stavba: KE, Modernizácia električkových tratí MET v meste Košice, 2. etapa		Stupeň - účel:	DSP
		Zákaznícke číslo:	2016
		Dátum:	09/2022
		Počet A4:	5xA4
ÚČS: UČS 17 Ul. Slanecká, úsek trate kríž. VSS (mimo) – Obratisko Važecká (mimo)		Mierka:	-
Objekt/súbor: SO 17-04-01 TÚ kríž. VSS (mimo) – Obratisko Važecká (mimo), kolajový spodok SO 17-04-01.1 TÚ kríž. VSS (mimo) - Obratisko Važecká (mimo), odkanalizovanie kolajiska		Časť: E.17	Súprava:
Názov prílohy: Vzorové uloženie potrubia		Príloha: 3	