



## STANOVISKO PREVÁDZKOVATEĽA DISTRIBUČNEJ SÚSTAVY Č. NPP/7820/2023 K PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCII

Mesto Košice  
Trieda SNP 48/A  
040 11 Košice - Západ

Vážený zákazník,

dovoľujeme si Vám oznámiť, že spoločnosť Východoslovenská distribučná, a.s. súhlasí bez pripomienok s projektovou dokumentáciou, ktorú ste predložili,

pre nasledujúce odberné miesto:

### IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE

Názov stavby	KE, Modernizácia električkových tratí MET v meste Košice, 2. etapa
Miesto stavby	Čechovova, 040 18 Košice - Nad jazerom/Parcela č. 4095/4
Žiadateľ (investor)	Mesto Košice
Objekt	rozdávacia (RCK) pre nové NN prípojky /R5.1
Stupeň projektu	Dokumentácia pre stavebné povolenie

ku ktorému sú stanovené nasledujúce technické parametre pre bod pripojenia:

Hlavný istič	25 A
Typ prípojky	Trojfázová
Typ merania	Priame
Podmienky merania	Hlavný istič musí mať vypínaciu charakteristiku typu „B“ (do 100 A).
Kategória dodávky	3. stupeň podľa STN 34 16 10

### POPIS TECHNICKÉHO RIEŠENIA

SO 01 – nová RIS – do jestvujúcej podzemnej distribučnej sústavy realizovanej káblom o AYKY 3x95/70 mm<sup>2</sup> bude zaústená nová rozpojovacia istiacia skriňa (RIS,W2/3)) umiestnená na voľnom priestranstve, v trase jestvujúceho NN kábla. V novej skrini budú osadené poistky 3x50A pre novonavrhovaný kábel, ktorý bude súčasťou odberného elektrického zariadenia žiadateľa.

SO 02 – Odberné elektrické zariadenie (OEZ) – z novej rozpojovacej skrine je navrhovaný NN kábel NAYY 4x25 mm<sup>2</sup> do elektromerového rozvádzača RE, ktorý bude umiestnený pri SR, na verejne prístupnom mieste.

### NASLEDUJÚCE KROKY A INFORMÁCIE:

• Po obdržaní tohto listu žiadame o kontaktovanie sa s pracovníkom útvaru Sieťový inžiniering oblasť Košice mesto I a II, kontaktná osoba p. Obyšovská, tel. 055/610 2425, obysovska\_ilona@vsdas.sk

#### Kontakty

Názov spoločnosti Východoslovenská distribučná, a.s. • [www.vsds.sk](http://www.vsds.sk) • [www.vsdeshop.sk](http://www.vsdeshop.sk)

Sídlo Mlynská 31, 042 91 Košice, Slovenská republika • IČO: 36 599 361, IČ DPH: SK2022082997



ohľadom zabezpečenia nižšie uvedených dokladov, ktoré je potrebné zabezpečiť pred samotnou realizáciou SO nová RIS:

- ohlásenie drobnej stavby/stavebné povolenie na SO 01 - nová RIS
  - 2x PD (realizačná) overená stavebným úradom
  - pre potreby vytýčenia stavby aj situáciu vo formáte \*.dgn (\*.dwg) v súradnicovom systéme JTSK
  - vyjadrenie VSD, a.s. k PD (tento list)
  - kópiu katastrálnej mapy, resp. situáciu širších vzťahov na identifikáciu odberného miesta
  - kópiu listu vlastníctva na parcelu projektovaného SO - nová RIS
  - vyjadrenie od všetkých správcov inžinierskych sietí (SPP, T-com, Vodárne, káblové rozvody televízie atď.)
  - zabezpečenie zriadenia vecného bremena na SO - nová RIS
- Majetkové rozhranie Prevádzkovateľa distribučnej sústavy (PDS) – žiadateľ (investor): Zariadenie PDS končí rozpojovacou skriňou SR. Elektrické zariadenie investora začína odbočením kábla z rozpojovacej skrine smerom do elektromerového rozvážača (RE).
  - V zmysle ustanovení § 39 zákona č. 251/2012 Z.z. Vám oznamujeme, že naša spoločnosť, ako prevádzkovateľ distribučnej sústavy si vyhradzuje právo na realizáciu stavebného objektu SO 01 - nová RIS.
  - Náklady spojené s realizáciou odberného el. zariadenia vrátane RE znáša žiadateľ.
  - Po zrealizovaní SO 01- nová RIS našou spoločnosťou Vás budeme informovať.
  - Po zrealizovaní odberného el. zariadenia a elektromerového rozvážača Vás žiadame dať vypracovať oprávnenej organizácii Prvú odbornú prehliadku a skúšku (revíziu správu) odberného el. zariadenia vrátane RE.
  - Žiadame dodržať platné ustanovenia Zákona 251/2012 Z.z. o energetike, platné STN a zásady bezpečnosti práce tak, aby pri realizácii nového elektrického zariadenia nedošlo k ohrozeniu bezpečnosti osôb, vecí, majetku a nedošlo k narušeniu bezpečnej a spoľahlivej prevádzky el. zariadení.
  - Pred pripojením nového odberného miesta, alebo pri úprave hodnoty maximálnej rezervovanej kapacity pripojenia - „MRK“ (súčasného príkonu Ps) existujúceho odberného elektroenergetického zariadenia, je žiadateľ povinný uzatvoriť s PDS zmluvu o pripojení. V zmysle platnej legislatívy je ďalej potrebné, aby mal žiadateľ o pripojenie uzatvorené všetky relevantné zmluvy (zmluva o dodávke elektriny, zmluva o distribúcii elektriny a zmluva o prevzatí zodpovednosti za odchýlku účastníka trhu s elektrinou, resp. zmluva o združenej dodávke elektriny, atď.) ešte pred pripojením nového odberného miesta - v opačnom prípade nedôjde zo strany PDS k pripojeniu daného odberného miesta.
  - Dovoľujeme si Vás zároveň informovať, že v zmysle Prevádzkového poriadku spoločnosti VSD, a.s. uzatvára spoločnosť VSD, a.s. Zmluvu o pripojení do distribučnej sústavy výlučne s vlastníkom pripájaného odberného elektrického zariadenia, resp. v prípadoch keď je odberné elektrické zariadenie súčasťou nehnuteľnosti (napríklad byty alebo nebytové priestory) výlučne s vlastníkom nehnuteľnosti.
  - Uzatvorenie Zmluvy o pripojení môže **zabezpečiť aj Váš dodávateľ elektriny**, ktorému je potrebné predložiť **(po zrealizovaní SO 01- nová RIS)**:

#### Kontakty

**Názov spoločnosti** Východoslovenská distribučná, a.s. • [www.vsd.sk](http://www.vsd.sk) • [www.vsdshop.sk](http://www.vsdshop.sk)

**Sídlo** Mlynská 31, 042 91 Košice, Slovenská republika • IČO: 36 599 361, IČ DPH: SK2022082997



- platné vyjadrenie PDS - tento list
- platnú správu o odbornej prehliadke a skúške riešeného odberného elektrického zariadenia (tzv. revíziu správu)
- doklad o vlastníckom vzťahu k pripájanému zariadeniu - napríklad list vlastníctva, nie starší ako 30 kalendárnych dní (akceptovaný je výpis z [www.katasterportal.sk](http://www.katasterportal.sk)). Doklady slúžiace na preukázanie vlastníckeho vzťahu sú tiež zverejnené na portáli eVSD ([www.vsds.sk](http://www.vsds.sk))

O uzavretie zmluvy o pripojení je možné požiadať aj priamo VSD, a to prostredníctvom **aplikácie Podnety**, ktorú nájdete po prihlásení do Vášho účtu na portáli eVSD ([www.vsds.sk](http://www.vsds.sk)), alebo **emailom** na adrese [info@vsdas.sk](mailto:info@vsdas.sk).

- Je potrebné realizovať pripojenie k NN sieti VSD, a.s.
- Podľa platnej legislatívy je pripojenie žiadateľa o pripojenie do distribučnej sústavy alebo o zvýšenie maximálnej rezervovanej kapacity pripojenia spoplatnené poplatkom za pripojenie. Výška poplatku za pripojenie je určená podľa výšky amperickej hodnoty hlavného ističa pred elektromerom na základe rozhodnutia Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO), ktorý určuje pevné ceny za pripojenie do distribučnej sústavy na napäťovej úrovni NN za aktuálny rok. Cenník poplatkov za pripojenie do distribučnej sústavy na napäťovej úrovni NN je zverejnený na portáli eVSD ([www.vsds.sk](http://www.vsds.sk)).
- Za správnosť a úplnosť technickej dokumentácie a za jej realizovateľnosť je zodpovedný projektant.
- K projektu elektrorozvodných zariadení za meraním odberu elektrickej energie sa nevyjadrujeme. Za správnosť ich technického riešenia zodpovedá projektant.
- **V prípade, že nebudú splnené všetky podmienky uvedené v tomto stanovisku, VSD nepripojí odberné miesto do distribučnej sústavy. VSD nezodpovedá za škodu a ušlý zisk z dôvodu nepripojenia odberného miesta pre nesplnenie podmienok uvedených v tomto stanovisku zo strany žiadateľa o pripojenie.**

**Vyjadrenie platí jeden rok, pričom aj pred uplynutím tejto lehoty stráca platnosť v prípade zmeny údajov, na základe ktorých bolo vydané. O predĺženie platnosti vyjadrenia je možné písomne požiadať pred uplynutím doby jeho platnosti.**

#### Kontakty

**Názov spoločnosti** Východoslovenská distribučná, a.s. • [www.vsds.sk](http://www.vsds.sk) • [www.vsdeshop.sk](http://www.vsdeshop.sk)

**Sídlo** Mlynská 31, 042 91 Košice, Slovenská republika • IČO: 36 599 361, IČ DPH: SK2022082997



## UPOZORNENIE

Dovoľujeme si Vás tiež informovať, že pri realizácii pripojenia nového odberného miesta ako aj počas jeho prevádzky je potrebné dodržiavať všetky relevantné predpisy. Predovšetkým:

- Zákon o energetike
- Prevádzkový poriadok spoločnosti VSD, a.s
- Platné STN a zásady bezpečnosti práce

ako aj dokumenty Podmienky merania elektriny a Riešenie nových elektrických prípojok NN, ktoré sú dostupné na portáli eVSD na stránke [www.vsds.sk](http://www.vsds.sk).

V Košiciach, 25.09.2023

S pozdravom

GAŽSI TIBOR  
vedúci technik - rozvoj distribučnej sústavy VN  
a NN

GOMBOŠ MAROŠ  
technik VN a NN - rozvoj distribučnej sústavy

## Kontakty

**Názov spoločnosti** Východoslovenská distribučná, a.s. • [www.vsds.sk](http://www.vsds.sk) • [www.vsdeshop.sk](http://www.vsdeshop.sk)

**Sídlo** Mlynská 31, 042 91 Košice, Slovenská republika • IČO: 36 599 361, IČ DPH: SK2022082997

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, oddiel Sa, vložka 1411/V