

Všetkým záujemcom

V Bratislave, dňa 10.05.2024

V e c :

Vysvetlenie informácií potrebných na vypracovanie ponuky 3

Obstarávateľ v zmysle § 48 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“) poskytuje vysvetlenie informácií potrebných na vypracovanie ponuky v zadávaní nadlimitnej zákazky na predmet zákazky „**ŽST Levice, OV + SZZ, DOZZ ŽST Veľké Kozmálovce**“ vyhlásenej uverejnením Oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania vo Vestníku Európskej únie č. 189402-2024 číslo vydania série S úradného vestníka: 64/2024 dňa 29.03.2024 a vo Vestníku verejného obstarávania č. 65/2024 pod značkou 9478 - MSP dňa 03.04.2024 (ďalej len „oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania“) nasledovne:

Otázka(y) zo dňa 03.05.2024

Otázka č. 31:

„V SO 01 Železničný spodok je uvedené, že „odvodnenie zemnej pláne je navrhované vzhľadom na miestne pomery pozdĺžnou trativodnou ryhou vystlanou geotextíliou a vyplnenou drveným kamenivom fr. 32-63“. Vo výkaze výmer sa položka na výplň trativodnej ryhy (kamenivo fr.32-63mm) nenachádza. Doplní VO výkaz výmer o túto položku?“

Odpoveď na otázku č. 31:

V SO 01 sa výkaz výmer doplní o nasledovnú položku:

21	211561115.SR	Výplň odvodňovacieho rebra alebo trativodu do rýh kamenivom frakcie 32-63 mm	m3	390,000
----	--------------	------------------------------------------------------------------------------	----	---------

Otázka č. 32:

„V SO 01 Železničný spodok vo výkaze výmer chýba položka na zhotovenie vrstvy z geotextílie na upravenom povrchu v sklone (rozprestretie geotextílie na zemnej pláni) a k tomu prislúchajúca materiálová položka geotextílie. Doplní VO výkaz výmer o tieto položky?“

Odpoveď na otázku č. 32:

Vo výkaze výmer pre SO 01 budú upravené výmery položiek č.10, č.11 a budú pridané položky s kódmi 289971211.S, 693665130P nasledovne:

10	211971122	Zhotov. oplášť. výplne z geotext. v ryhe alebo v záreze pri rozvinutej šírke opláštenia nad 2, 5 m	m2	2 860,000
11	693665130P	Geotextília netkaná polypropylénová 300g/m2	m2	2 917,200
22	289971211.S	Zhotovenie vrstvy z geotextílie na upravenom povrchu sklon do 1 : 5 , šírky od 0 do 3 m	m2	7 610,000
23	693665130P	Geotextília netkaná polypropylénová 300g/m2	m2	7 762,200

Otázka č. 33:

„V SO 02 Železničný zvršok je v technickej správe uvedené, že nové výhybky a obnova koľajového roštu z dlhých koľajnicových pásov dl. 75 m budú zvarené do BK. Vo výkaze výmer sa položka na zriadenie bezstykovej koľaje nenachádza. Doplní VO výkaz výmer o túto položku?“

Odpoveď na otázku č. 33:

V SO 02 sa výkaz výmer doplní o nasledovnú položku:

115	548911121R	Zriadenie bezstykovej koľaje	m	4 726,036
-----	------------	------------------------------	---	-----------

Otázka č. 34:

„V SO 02 Železničný zvršok vo výkaze výmer sú v popise betónové podvaly uvádzané ako nevystrojené. V technickej správe je uvedené, že podvaly budú vystrojené pružným upevnením Vossloh Skl24. Žiadame VO o vysvetlenie tejto nezrovnalosti medzi VV a technickou správou resp. vykresmi PD.“

Odpoveď na otázku č. 34:

Vo výkaze výmer pre SO 02 je súčasťou položiek montáže koľaje aj vystrojenie podvalov.

Otázka č. 35:

„V SO 02 Železničný zvršok sú vo výkaze výmer položky č. 91 a 92 (dlažba pre nevidiacich) na základe výkresu priecestia uvedené nesprávne z pohľadu MJ aj množstva. Žiadame VO o vysvetlenie tejto nezrovnalosti resp. úpravu vo výkaze výmer.“

Odpoveď na otázku č. 35:

Vo výkaze výmer pre SO 02 bude upravená výmera položky č.89, položky č.91 a č.92 budú vypustené, budú pridané položky s kódmi 5922902261 a 5922902281 nasledovne:

89	596911211	Kladenie zámkovej dlažby hr. 8 cm pre peších do 20 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 4 cm	m2	4,570
91	5922902260	Betónová dlažba pre nevidiacich 40/40/8 cm s drážkami, sivá	ks	1,000
92	8822902280	Betónová dlažba pre nevidiacich 40/40/8 cm s výstupkami, sivá	ks	1,000
116	5922902261	Vodiaci pás, betónová dlažba 20/20/8 s pozdĺžnymi žiabkami, sivá	m2	0,820
117	5922902281	Betónová dlažba 20/20/8 s výstupkami tvaru guľových vrchlíkov, červená	m2	0,750

Otázka č. 36:

„1. PS 09 Úprava NPZ

Predložená PD na predmetný PS 09 nerieši nevyhnutné stavebné úpravy potrebné k prácam vykonávaným v rámci demontáže a montáže PS 09, nie sú vo výkaze položky pre ocenenie stavebných úprav uvedených v Technickej správe, v rámci bodu 7. Technické riešenie (t.j. vyspravenie poškodení po demontáži jestvujúcej technológie, oprava betónového základu, úpravy stavebných otvorov, zrušenie jestvujúcich a zriadenie nového prestupu).

Otázka: Doplní obstarávateľ do VV o vyššie citované chýbajúce položky stavebných prác a dodávok (prípadne o vymaľovanie miestnosti).“

Odpoveď na otázku č. 36:

Nevyhnutné stavebné úpravy potrebné k prácam vykonávaným v rámci demontáže a montáže pre PS 09 je potrebné zahrnúť do položiek č.95 a č.96 výkazu výmer PS 09.

Otázka č. 37:

„2. PS 09 Úprava NPZ

Vec: naloženie s nebezpečným odpadom

V Technickej správe sa uvádza: „V tomto projekte sa uvažuje, že existujúci starý NZE ako aj osvetlenie a rozvody v strojovni budú navrhnuté na likvidáciu ako odpad. Správca bude mať možnosť si zo demontovaných zariadení vybrať pre prípadné ďalšie použitie v rámci údržby“.

VV však neobsahuje položky pre ocenenie nákladov na likvidáciu odpadu (vrátane nebezpečného - existujúceho starého NZE).

Otázka: Žiadame obstarávateľa o doplnenie VV o chýbajúce položky pre ocenenie nákladov na likvidáciu odpadu vr. odvozu.“

Odpoveď na otázku č. 37:

Vo výkaze výmer pre PS 09 budú výmery položiek č.99, č.100 upravené a bude pridaná položka s kódom 979081E.5 nasledovne:

99	979081E.1	Odvoz prebytočného materiálu na skládku do 1km	t	2,000
100	979081E.2	Odvoz prebytočného materiálu na skládku za každý ďalší 1km	t	28,000
118	979081E.5	Poplatok za likvidáciu prebytočného materiálu	t	2,000

Otázka č. 38:

„3. SO 04 Elektrický ohrev výhybiiek

Vec: obsadenie káblovej chráničkovej trasy

Podľa situácie (príloha 4), trasa káblov medzi rozvádzačom RE-EOV a rozvádzačmi REOV1 až 4 vedie káblou chráničkovou trasou popod koľajiskom, budovanou v rámci SO 10 Káblvod, konkrétne medzi káblovými komorami KK04, KK05 a KK06.

V projektovej dokumentácii ku SO 10 Káblvod však nie je riešené obsadenie chráničkovej trasy. Keďže SO 04 Elektrický ohrev výhybiiek sa v technickej správe ku SO 10 Káblvod neuvádza ako súvisiaci objekt, a keďže SO 10 Káblvod nerieši obsadenie káblvodu, máme pochybnosti či je uvažované v kábelovode s priestorom pre zatiahnutie káblov pre objekt SO 04, t.j. pre napájanie rozvádzačov REOV (elektrického ohrevu výhybiiek).

Tiež nie je zrejmé, či v rámci SO 10 je uvažované s prestupmi do káblových komôr (KK04, KK06) pre vstup káblov pre napájanie REOV. PD a VV pre SO 04 prestupy do káblových komôr nerieši.

Otázka: Žiadame obstarávateľa o doplnenie informácie, či je v rámci SO 10 Káblvod uvažované s priestorom pre káble kladené v rámci SO 04 Elektrický ohrev výhybiiek, prípadne o doplnenie PD ku SO 10 Káblvod o riešenie obsadenia káblvodu káblami pre jednotlivé objekty a o riešenie vstupov káblov do káblových komôr KK4 a KK6.“

Odpoveď na otázku č. 38:

Projektová dokumentácia uvažuje aj s prestupmi pre REOV. V rámci SO 10 káblvod je uvažované s priestorom pre káble SO 04 EOV. Prestupy káblov do káblových komôr sú popísané v poznámke výkresu SO 10 výkres č. 1.5 Káblvé komory – vstupy.

Otázka(y) zo dňa 07.05.2024

Otázka č. 39:

„žiadame o vysvetlenie nasledovnej otázky:

Dňa 29.04.2024 obstarávateľ zaslal uchádzačom vysvetlenie č. 2 v rámci, ktorého zverejnil opravený dokument ” Príloha c. 3 sutaznych podkladov_oprava_1”.

Vzhľadom k tomu, že uchádzačom je skupina dodávateľov, už má predmetnú Prílohu č. 3 podpísanú autorizovaným kvalifikovaným elektronickým podpisom (ďalej “KEP”), nakoľko v danom vyhlásení sa nachádza aj splnomocnenie na vedúceho člena skupina. Následne má podpísané poverenie na konkrétnu osobu, ktorá okrem iného podpisuje aj Zmluvy o budúcich zmluvách.

Ak by sme museli dať nanovo podpísať Prílohu č.3, musíme dať nanovo podpísať aj Poverenie a teda ZoBZ podpísané poverenou osobou nebudú platné.

Uzná obstarávateľ aj pôvodnú Prílohu č. 3 v ponuke uchádzača?“

Odpoveď na otázku č. 39:

Obstarávateľ uzná aj pôvodnú Prílohu č. 3 súťažných podkladov. Prosím v ponuke upozorniť pri predložení dokumentu na danú skutočnosť s odôvodnením.

Obstarávateľ poskytuje predmetné Vysvetlenie informácií potrebných na vypracovanie ponuky 3 a súčasne budú zverejnené na webovom sídle JOSEPHINE na Karte obstarávania v rámci predmetnej zákazky v časti „Dokumenty“.

S pozdravom

Mgr. Peter Jombík v.r.
Odbor nadlimitných zákaziek a koncesii

Prílohy podľa textu:

„6b Vykaz Vymer ZST Levice_oprava 2“