



Elektronicky

Všetkým záujemcom

Váš list číslo/zo dňa	Naše číslo	Vybavuje/linka	Banská Bystrica
	VO-00097	Mgr. Terézia Vašíčková	14.03.2024

Vec

Odpoveď č. 4 na žiadosť o vysvetlenie súťažných podkladov

Dňa 11.03.2024 o 11:06:45 bola verejnemu obstarávateľovi doručená žiadosť o vysvetlenie súťažných podkladov k verejnemu obstarávaniu s predmetom **Obnova športového areálu pri Gymnáziu Ľudovíta Štúra Zvolen**. vyhlásenej vo Vestníku verejného obstarávania 5918 – MSP Vestník č. 38/2024 - 22.02.2024, EÚ Vestník 109154-2024 zo dňa 21.02.2024. Verejný obstarávateľ poskytuje nasledovnú odpoveď.

Otázka uchádzača:

Dobrý deň,

žiadame týmto VO o vysvetlenie nasledujúcej otázky. V popise pružná priepustná podložka / zmes kameniva, gum. Granulátu a PU pojiva/hr. 35 mm, realizácia podľa normy DIN 18035/6 pomer je navrhnutý pomer 90:10. Takto navrhnutý systém nie je certifikovaný. Certifikovaný pomer je 70/30. Prosíme o potvrdenie či požadujete mať certifikovaný systém.

Odpoveď:

Verejný obstarávateľ v zmysle podmienok čerpania prostriedkov z Fondu požaduje dodávku certifikovaného systému podložky.

S pozdravom

Mgr. Terézia Vašíčková
kontaktná osoba verejného obstarávateľa