SCHÉMA ZAPOJENIA



UPOZORNENIE:
Tento stupeň projektu "PROJEKT PRE STAVEBNÉ POVOLENIE" je spracovaný v rozsahu doporučenom SKSI a môže byť použitý iba na vybavenie stavebného povolania. Pred realizáciou stavby musí byť vypracované ďalší stupeň projektovej dokumentácie "PROJEKT PRE REALIZÁCIU STAVBY". V prípade použitia tejto dokumentácie k realizácii stavby projektant nezodpovedá za vzniknuté škody, prípadne ohrozenie zdravia a života pracovníkov na stavbe a stavenisku.

LEGENDA

QM1	- HLAVNÝ VYPÍNAČ: TROJPÓLOVÝ 400V 63A typ IS-63/3 - EATON
FA1 až FA9	- ISTIČ JEDNOPÓLOVÝ 230V 10A typ PL6-B10/1 - EATON
FA10,1	- ISTIČ JEDNOPÓLOVÝ 230V 2A typ PL6-B2/1 - EATON
FA11 až FA16	- ISTIČ JEDNOPÓLOVÝ 230V 16A typ PL6-B16/1 - EATON
FA17,FA18,FA19	- ISTIČ TROJPÓLOVÝ 400V 32A typ PL6-B32/3 - EATON
TA1	- TEPELNÉ NADPRÚDOVÉ RELÉ
F1,FI2	- PRÚDOVÝ CHRÁNIČ ŠTVORPÓLOVÝ S ROZDIELOVÝM PRÚDOM Id=30mA typ PF6-25/4/003-EATON
FV1	- ZVODIČ PREPÄTIA trieda B+C typ SPBT12-280/4 B+C /T1+T2/4pól - EATON

ROZVODNICA

ROZVODNICA:	ZAPUSTENÁ, PLECHOVÁ typ BF-U-3/72-C - EATON
PRÍVOD:	ZDOLA
VÝVODY:	ZHORA
KRYTIE:	IP30/20
TRIEDA OCHRANY:	II.

INVESTOR:	TRNAVA KR PZ, KOLLÁROVA 31 REKONŠTRUKCIA OBJEKTU	HI-TECH ELEKTRO, S.R.O. 929 01 DUNAJSKÁ STREDA ADRIÁNSKA 3460 031/5517-701, 0911/550202	HLAVNÝ PROJEKTANT ING. EVA BACHORECOVÁ ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT ING.JOZEF KOVÁCS
OBJEKT:	MIESTNOSŤ:	KRES: II	ING.JOZEF KOVÁCS
INVESTOR:	Mestská polícia Slovenskej republiky, Hlavná č. 2, 812 13 Bratislava	FORMÁT	3 x A4
MIESTO STAVBY:	p.č. 6498/1, 6498/2, k.ú. TRNAVA, obec TRNAVA	STUPEŇ	PD PRE SP
PROJEKTANT:	E1.7 - ELEKTROINŠTALÁCIA JEDNOPÓLOVÁ SCHÉMA R1,2	ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO	P230306E24
		REVÍZIA	-
ROZVODNÁ SÚSTAVA: 3+N+PE AC, 50Hz, 3x230 400 V, TN-C-S OCHRANA PRED NEBEZP. DOTYKOM PODĽA STN 33 2000-4-11:2019-03		Č. VÝKRESU	E24
		DÁTUM	04.2023