SCHÉMA ZAPOJENIA



LEGENDA

QM1	- HLAVNÝ VYPÍNAČ TROJPÓLOVÝ 400V 32A typ IS-32/3 - EATON
FA1 až FA6	- ISTIČ JEDNOPÓLOVÝ 230V 10A typ PL6-B10/1 - EATON
FA7 až FA16	- ISTIČ JEDNOPÓLOVÝ 230V 16A typ PL6-B16/1 - EATON
FA17	- ISTIČ TROJPÓLOVÝ 400V 25A typ PL6-B25/3 - EATON
FA18,FA19	- ISTIČ TROJPÓLOVÝ 400V 16A typ PL6-B16/3 - EATON
FI1,FI2	- PRÚDOVÝ CHRÁNIČ ŠTVORPÓLOVÝ S ROZDIELOVÝM PRÚDOM Id=30mA typ PF6-25/4/003-EATON
FV1	- ZVODIČ PREPATIA trieda B+C typ SPBT12-280/4 B+C /T1+T2/4pól - EATON

ROZVODNICA

ROZVODNICA:	ZAPUSTENÁ, PLECHOVÁ typ BF-U-3/72-C - EATON
PRÍVOD :	ZDOLA
VÝVODY :	ZHORA
KRYTIE :	IP30/20
TRIEDA OCHRANY:	II.

UPOZORNENIE:

Tento stupeň projektu "PROJEKT PRE STAVEBNÉ POVOLENIE" je spracovaný v rozsahu doporučenom SKSI a môže byť použitý iba na vybavenie stavebného povolania. Pred realizáciou stavby musí byť vypracované ďalší stupeň projektovej dokumentácie "PROJEKT PRE REALIACIU STAVBY". V prípade použitia tejto dokumentácie k realizácií stavby projektant nezodpovedá za vzniknuté škody, prípadne ohrozenie zdravia a života pracovníkov na stavbe a stavenisku.

NÁZOV AKCIE:	TRNAVA KR PZ, KOLLÁROVA 31 REKONŠTRUKCIA OBJEKTU	HI-TECHELEKTRO, S.R.O. 929 01, DUNAJSKÁ STREDA ĎURKOVSKÁ 5400 031/5517404, 031/5504202		HLAVNÝ PROJEKTANT ING. EVA BACHORECOVÁ ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT ING.JOZEF KOVÁCS
OBJEKT:	BUDOVA "B"	KRESLIL	ING.JOZEF KOVÁCS	
INVESTOR:	Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Pribinova č. 2, 812 72 Bratislava	FORMÁT	1 x A4	
MIESTO STAVBY:	p. č. 6449/1, 6449/2, k. ú. TRNAVA, obec TRNAVA, okres TRNAVA	STUPEŇ	PD PRE SP	
NÁZOV VÝKR.:	E1.7 - ELEKTROINŠTALÁCIA JEDNOPÓLOVÁ SCHÉMA R1.4	ARCH. ČÍSLO	P230306E29	
		MIERKA	-	
ROZVODNÁ SÚSTAVA: 3+N+PE AC. 50Hz, 3x230/400 V, TN-C-S OCHRANA PRED NEBEZP. DOTYKOM PODLA STN 33 2000-4-41:2019-03		Č. VÝKRESU	E29	
		DÁTUM	04.2023	