



PŮDORYS, m 1:100

SKLADBY:

S1) Navrhovaná skladba pro pojezd automobily nad 3,5 t

- |   |         |       |
|---|---------|-------|
| - betonová dlažba zámková   | DL      | 80mm  |
| - lože z drceného kameniva (4-8)                                  | L       | 40mm  |
| - mechanicky zpevněné kamenivo                                    | MZK     | 200mm |
| - podsyp ze štěrkodrti (0-63)                                     | ŠDmin.B | 150mm |
| Úprava zemní pláně se zhutněním, min. Edef,2 zemní pláně = 30 Mpa |         |       |

Celkem 470 mm

S2) Navrhovaná skladba pro pojezd automobily do 3,5 t

- |  |         |        |
|--|---------|--------|
| - betonová dlažba zámková vegetační                        | DL      | 80mm   |
| - lože z drceného kameniva (4/8)                           | L       | 40mm   |
| - štěrkodrt' (frakce 32/63)                                | ŠDA     | 150 mm |
| - štěrkodrt' (frakce 0/63)                                 | ŠDmin.B | 200 mm |
| Úprava pláně se zhutněním min. Edef,2 zemní pláně = 30 Mpa |         |        |

CELKEM 470 mm

Silniční obrubníky 150/250/1000mm budou uloženy v betonovém loži s opěrou, třída betonu C16/20 nXF1.

S3) Navrhovaná skladba chodníků

- |   |    |       |
|---|----|-------|
| - betonová dlažba zámková   | DL | 60mm  |
| - lože z drceného kameniva (2-5)                                  | L  | 30mm  |
| - podsyp ze štěrkodrti (4-8)                                      | ŠD | 50mm  |
| - podsyp ze štěrkodrti (0-32)                                     | ŠD | 100mm |
| Úprava zemní pláně se zhutněním, min. Edef,2 zemní pláně = 30 Mpa |    |       |

Celkem 240 mm

Zahradní obrubníky 80/200/1000mm budou uloženy v betonovém loži s opěrou, třída betonu C16/20 nXF1.

výškový systém místní

## ÚPRAVY AREÁLU ZŠ A DDM KRASOHLLED ZÁBŘEH

Místo stavby	ZŠ a DDM Krasohled Zábřeh, Severovýchod 484/26, Zábřeh k. ú. : Zábřeh na Moravě parcely: 2204/25, 2204/26, 2204/27, 2204/28, 2204/29	Stupeň PD	PRO VÝBĚR ZHOTOVITELE
Gen. projektant	Ing. Petra Laslofi, Revoluční 2044/23, 787 01 Šumperk	Datum	16.6.2017
Zodp. projektant	Ing. G. Ševčíková Peikerová, Jesenická 176, 788 14 Rapotín	Stavebník	Město Zábřeh, IČ: 003 03 640
Vypracoval	Ing. Petra Laslofi, IČ: 75869942		Masarykovo náměstí 510/6, 789 01 Zábřeh
Část	D.1.1 ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ		
Příloha		Měřítko	Číslo výkresu
	MANIPULAČNÍ PLOCHA	1:100	D.1.1-09