



NAPAŤOVÁ SÚSTAVA :

- NAPOJENIE ÚSTREDNE EPS : 1/N/PE AC 230V 50Hz, TN-S  
OCHRANA –PRED DOTYKOM ŽIVÝCH ČASTÍ : IZOLÁCIOU A KRYTMI  
OCHRANA –PRED DOTYKOM NEŽIVÝCH ČASTÍ : SAMOČINNÝM ODPOJENÍM NAPÁJANIA  
ROZVODY EPS : 2 DC 24V  
OCHRANA : MALÝM NAPATÍM – PELV

LEGENDA :

- ☒ – AUTOMATICKÝ OPTICKODYMOVÝ HLÁSIČ POŽIARU MHG 262, MHY 734, IP43  
M ☒ – AUTOMATICKÝ MULTISENZOROVÝ HLÁSIČ POŽIARU MHG 862, MHY 734, IP43  
☑ – TLAČIDLOVÝ HLÁSIČ POŽIARU MHA 142, IP43  
☑ – OVLÁDACÍ MODUL MHY 925/4, IP54  
–OVL. (2.)TURNIKETOV OD HLÁSIČOV VŠETKYCH PODLAŽÍ BLOKU C  
–VÝSTUPY PRE VYVOLÁVAČ GSM  
☒ – MAJÁK MHY 924M, SOL-LX-W/WF/R1/D  
S ADRESOVATELNÝM MODULOM MHY 924 A AKUMULÁTOROM AKU-BV4-HR22  
☒ – ADRESOVATELNÁ ÚSTREDŇA EPS MHU117  
(REZERVA PRE ĎALŠIE INTERNÁTNE BLOKY)

REVÍZIA	DÁTUM	OBSAH		MENO	PODPIS
MERÍTKO: 1:100	VYPRACOVAL :	ZODP. PROJEKTANT :		<div><div>ETCOMP-SK s.r.o.</div><div>Štefan KOČIBÁL</div><div>034 96 KOMJATNA 351 0915 821520</div></div>	
	Štefan KOČIBÁL	Štefan KOČIBÁL			
STAVBA / NÁZOV, Miesto /	REKONŠTRUKCIA UBYTOVACÍCH KAPACÍT – ŠDLŠ, blok C, Študentská 17, TU vo Zvolene			ČÍSLO ZÁKAZKY	230803
INVESTOR	TECHNICKÁ UNIVERZITA VO ZVOLENE			POČET A4	5
OBJEKT	SO 01 – ŠTUDENTSKÝ INTERNÁT – BLOK C			DÁTUM	08. 2023
ČASŤ/PROFESIA	ELEKTRICKÁ POŽIARNÁ SIGNALIZÁCIA			STUPEŇ PD	PSsp,RP
				PORADOVÉ ČÍSLO VÝKRESU	1
OBSAH VÝKRESU	INŠTALÁCIA EPS – 1.NP			ARCHÍVNE ČÍSLO 230803-EPS-1	REVÍZIA