

Č.M	ÚČEL MIESTNOSTI	PLOCHA m²
3.01	SCHODISKO	16,70
3.02	CHODBA	91,71
3.03	CHODBA	24,12
3.04	ŠTUDOVŇA	40,62
3.05	CHODBA	2,68
3.06	KÚPEĽŇA A WC	3,74
3.07	BUNKA	10,35
3.08	BUNKA	17,66
3.09	CHODBA	2,38
3.10	KÚPEĽŇA A WC	3,69
3.11	BUNKA	10,35
3.12	BUNKA	16,94
3.13	CHODBA	3,23
3.14	KÚPEĽŇA A WC	4,34
3.15	BUNKA	8,97
3.16	BUNKA	17,66
3.17	CHODBA	2,92
3.18	KÚPEĽŇA A WC	4,51
3.19	BUNKA	8,97
3.20	BUNKA	17,44
3.21	CHODBA	3,31
3.22	KÚPEĽŇA A WC	4,34
3.23	BUNKA	8,97
3.24	BUNKA	17,83
3.25	MALÁ ŠTUDOVŇA	18,25
3.26	KUCHYNKA	18,36
3.27	CHODBA	3,11
3.28	KÚPEĽŇA A WC	4,25
3.29	BUNKA	8,97

Č.M	ÚČEL MIESTNOSTI	PLOCHA m²
3.30	BUNKA	17,44
3.31	CHODBA	2,94
3.32	KÚPEĽŇA A WC	4,70
3.33	BUNKA	8,97
3.34	BUNKA	17,30
3.35	CHODBA	2,53
3.36	KÚPEĽŇA A WC	3,71
3.37	BUNKA	10,07
3.38	BUNKA	17,36
3.39	CHODBA	2,45
3.40	KÚPEĽŇA A WC	3,77
3.41	BUNKA	9,98
3.42	BUNKA	17,66
3.43	UPRATOVACIA KOMORA	8,45
3.44	WC PREDSEIŇ	2,38
3.45	WC A SPRCHA	6,38
3.46	CHODBA	2,80
3.47	KÚPEĽŇA A WC	3,63
3.48	BUNKA	9,65
3.49	BUNKA	17,66
3.50	CHODBA	3,17
3.51	KÚPEĽŇA A WC	3,19
3.52	KUCHYŇA A JEDÁĽŇ	10,30
3.53	IZBA	16,94
3.54	CHODBA	3,17
3.55	KÚPEĽŇA A WC	3,19
3.56	BUNKA	11,13
3.57	BUNKA	16,94

STROP : SDK PODHLAD


#### NAPAŤOVÁ SÚSTAVA :

ROZVODY HSP : 2 AC 100 V, nř

OCHRANA –PRED DOTYKOM ŽIVÝCH ČASTÍ : IZOLÁCIOU A PREKÁŽKAMI

OCHRANA –PRED DOTYKOM NEŽIVÝCH ČASTÍ : ELEKTRICKÝM ODDELENÍM


#### LEGENDA :

 – STROPNÝ ZAPUSTENÝ REPRODUKTOR DO PODHLADU 1,5–3–6W/100V,  
(LDACH24TNS02, EN54, IP 44)

#### POZNÁMKY :

INŠTALÁCIA HSP –KÁBLAMI N2XH EFK–O 2x1,5 FE180/PS60, B2ca–s1,d1,a1  
ULOŽENÍMI POD OMIETKOU A NAD STROPNÝM PODHLADOM PODĽA POPISU V TECHN. SPRÁVE.

VŠETKY REPRODUKTORY ZAPOJIŤ CEZ KRABICOVÉ ROZVODKY  
S POŽIARNOU ODOLNOSŤOU MIN. 30min.



SADA:					
REVÍZIA	DÁTUM	OBSAH		MENO	PODPIS
MERÍTKO: 1:100		VYPRACOVAL :	ZODP. PROJEKTANT :	<div>ELKOMP-SK s.r.o.</div> <div>Štefan KOČIBÁL</div> <div>034 96 KOMJATNÁ 351 0915 821520</div>	
Štefan KOČIBÁL		Štefan KOČIBÁL			
STAVBA / NÁZOV, Miesto /		REKONŠTRUKCIA UBYTOVACÍCH KAPACÍT – ŠDLŠ, blok B, Študentská 17, TU vo Zvolene		ČÍSLO ZÁKAZKY	231003
INVESTOR		TECHNICKÁ UNIVERZITA VO ZVOLENE		POČET A4	3
OBJEKT		SO 01 – ŠTUDENSKÝ INTERNÁT – BLOK B		DÁTUM	10. 2023
ČASŤ/PROFESIA		HLASOVÁ SIGNALIZÁCIA POŽIARU		STUPEŇ PD	PSsp,RP
ČASŤ/PROFESIA		HLASOVÁ SIGNALIZÁCIA POŽIARU		PORADOVÉ ČÍSLO VÝKRESU	3
OBSAH VÝKRESU		INŠTALÁCIA HSP – 3.NP		ARCHÍVNE ČÍSLO 231003–HSP–3	REVÍZIA