

NAPAŤOVÁ SÚSTAVA :
ROZVODY EPS : 2 DC 24V
OCHRANA : MALÝM NAPATÍM – PELV


LEGENDA :

- AUTOMATICKÝ OPTICKODYMOVÝ HLÁSIČ POŽIARU MHG 262, MHY 734, IP43
- AUTOMATICKÝ MULTISENZOROVÝ HLÁSIČ POŽIARU MHG 862, MHY 734, IP43
- TLAČIDLOVÝ HLÁSIČ POŽIARU MHA 142, IP43
- MAJÁK MHY 924M, SOL–LX–W/WF/R1/D
S ADRESOVATELNÝM MODULOM MHY 924 A AKUMULÁTOROM AKU–8V4–HR22

POZNÁMKY :

INŠTALÁCIA EPS –KÁBLAMI JE–H(Si)H 1x2x0,8 FE180/PS30, B2ca–s1,d1,a1
ULOŽENÝMI POD OMIETKOU A NAD STROPNÝM PODHLADOM.

Č.M.	NÁZOV MIESTNOSTI	VÝMERA [m2]	STROP	3.29	CHODBA	2,56	
3.01	SCHODISKO	15,60	OMIETKA	3.30	KUPEŇNA A WC	4,21	SDK ZAVESENÝ
3.02	CHODBA	40,37	SDK KAZETY	3.31	BUNKA	18,72	
3.03	CHODBA	75,20		3.32	BUNKA	9,74	
3.04	CHODBA	3,46	SDK ZAVESENÝ	3.33	CHODBA	2,56	SDK ZAVESENÝ
3.05	KUPEŇNA A WC	4,06		3.34	KUPEŇNA A WC	4,51	
3.06	KUCHYŇNA A JEDÁLEŇ	9,30		3.35	BUNKA	10,60	
3.07	IZBA	17,28		3.36	BUNKA	18,00	
3.08	ŠTUDOVŇNA	40,82		3.37	KUCHYNKA	18,84	SDK ZAVESENÝ
3.09	CHODBA	3,46		3.38	ŠTUDOVŇNA	18,84	
3.10	KUPEŇNA A WC	4,06	SDK ZAVESENÝ	3.39	CHODBA	2,56	SDK ZAVESENÝ
3.11	KUCHYŇNA A JEDÁLEŇ	9,30		3.40	KUPEŇNA A WC	4,18	
3.12	IZBA	17,28		3.41	BUNKA	10,17	
3.13	CHODBA	2,56		3.42	BUNKA	18,72	
3.14	KUPEŇNA A WC	4,11	SDK ZAVESENÝ	3.43	CHODBA	2,56	SDK ZAVESENÝ
3.15	BUNKA	18,00		3.44	KUPEŇNA A WC	4,51	
3.16	BUNKA	9,30		3.45	BUNKA	17,28	
3.17	WC PREDSEŇ	2,37		3.46	BUNKA	10,60	
3.18	WC A SPRCHA	6,41	SDK ZAVESENÝ	3.47	CHODBA	2,70	SDK ZAVESENÝ
3.19	UPRATOVACIA KOMORA	4,52		3.48	KUPEŇNA A WC	4,45	
3.20	SKLAD / SERVER	3,95	OMIETKA	3.49	BUNKA	9,74	
3.21	CHODBA	2,56	SDK ZAVESENÝ	3.50	BUNKA	18,00	
3.22	KUPEŇNA A WC	4,21		3.51	CHODBA	2,56	SDK ZAVESENÝ
3.23	BUNKA	18,00		3.52	KUPEŇNA A WC	4,18	
3.24	BUNKA	9,74		3.53	BUNKA	17,28	
3.25	CHODBA		SDK ZAVESENÝ	3.54	BUNKA	10,17	
3.26	KUPEŇNA A WC	4,15		3.55	CHODBA	2,56	SDK ZAVESENÝ
3.27	BUNKA	10,60		3.56	KUPEŇNA A WC	4,48	
3.28	BUNKA	17,28		3.57	BUNKA	10,17	
				3.58	BUNKA	17,20	
				3.59	BALKÓN	13,00	



			SADA:		
REVÍZIA	DÁTUM	OBSAH		MENO	PODPIS
MERITKO: 1:100	VYPRACOVAL :	ZODP. PROJEKTANT :		<div><div>ELKOMP-SK</div><div>Štefan KOČIBÁL</div><div>034 96 KOMJATNÁ 351</div><div>0915 821520</div></div>	
	Štefan KOČIBÁL	Štefan KOČIBÁL			
STAVBA / NÁZOV, Miesto /	REKONŠTRUKCIA UBYTOVACÍCH KAPACÍT – ŠDLŠ, blok C, Študentská 17, TU vo Zvolene			ČÍSLO ZAKAZKY	230803
INVESTOR	TECHNICKÁ UNIVERZITA VO ZVOLENE			POČET A4	4
OBJEKT	SO 01 – ŠTUDENTSKÝ INTERNÁT – BLOK C			DÁTUM	08. 2023
ČASŤ/PROFESIA	ELEKTRICKÁ POŽIARNÁ SIGNALIZÁCIA			STUPEŇ PD	PSsp,RP
				PORADOVÉ ČÍSLO VÝKRESU	3
OBSAH VÝKRESU	INŠTALÁCIA EPS – 3.NP			ARCHIVNE ČÍSLO 230803–EPS–3	REVÍZIA