




NAPAŤOVÁ SÚSTAVA :

- NAPOJENIE ÚSTREDNE HSP : 1/N/PE AC 230V 50Hz, TN-S
OCHRANA –PRED DOTYKOM ŽIVÝCH ČASTÍ : IZOLÁCIOU A KRYTMI
OCHRANA –PRED DOTYKOM NEŽIVÝCH ČASTÍ : SAMOČINNÝM ODPOJENÍM NAPÁJANIA
- ROZVODY HSP : 2 AC 100 V, nf
OCHRANA –PRED DOTYKOM ŽIVÝCH ČASTÍ : IZOLÁCIOU A PREKÁŽKAMI
OCHRANA –PRED DOTYKOM NEŽIVÝCH ČASTÍ : ELEKTRICKÝM ODDELENÍM

LEGENDA :

-  – REPRODUKTOROVÁ SKRINKA 1,5–3–6W/100V, (WA 06–165/T, EN54, IP54)
 – ÚSTREDŇA HSP TOA WX3008, VRÁTANE ZÁLOŽNÉHO ZDROJA, EN54
 – STANICA HLÁSATELA

POZNÁMKY :

- INŠTALÁCIA HSP –KÁBLAMI N2XH EFK–O 2x1,5 FE180/PS60, B2ca–s1,d1,a1
ULOŽENÍMI V PLASTOVÝCH EL. INŠTALAČNÝCH ŽLABOCH PODLA POPISU V TECHN. SPRÁVE.
VŠETKY REPRODUKTORY ZAPOJIŤ CEZ KRABICOVÉ ROZVODKY
S POŽIARNOU ODOLNOSŤOU MIN. 30min. (ROZVODKY PREKRYŤ REPRO SKRINKAMI.)

SADA:				
REVÍZIA	DÁTUM	OBSAH	MENO	PODPIS
MERÍTKO: 1:100	VYPRACOVAL :		ZODP. PROJEKTANT :	
	Štefan KOČIBÁL		Štefan KOČIBÁL	
STAVBA / NÁZOV, MIESTO /	REKONŠTRUKCIA UBYTOVACÍCH KAPACÍT – ŠDLŠ, blok C, Študentská 17, TU vo Zvolene		ČÍSLO ZAKÁZKY	230803
			POČET A4	4
INVESTOR	TECHNICKÁ UNIVERZITA VO ZVOLENE		DÁTUM	08. 2023
OBJEKT	SO 01 – ŠTUDENSKÝ INTERNÁT – BLOK C		STUPEŇ PD	PSsp,RP
ČASŤ/PROFESIA	HLASOVÁ SIGNALIZÁCIA POŽIARU		PORADOVÉ ČÍSLO VÝKRESU	1
OBSAH VÝKRESU	INŠTALÁCIA HSP – 1.NP		ARCHÍVNE ČÍSLO 230803–HSP–1	REVÍZIA