

NAPAŤOVÁ SÚSTAVA :

ROZVODY HSP : 2 AC 100 V, nř

OCHRANA –PRED DOTYKOM ŽIVÝCH ČASŤÍ : IZOLÁCIU A PREKÁŽKAMI

OCHRANA –PRED DOTYKOM NEŽIVÝCH ČASŤÍ : ELEKTRICKÝM ODDLENÍM


LEGENDA :

- REPRODUKTOROVÁ SKRINKA 1,5–3–6W/100V, (WA 06–165/T, EN54, IP54)
- STROPNÝ ZAPUSTENÝ REPRODUKTOR DO PODHLADU 1,5–3–6W/100V, (LDACH42TS02, EN54, IP 44)

POZNÁMKY :

INŠTALÁCIA HSP –KÁBLAMI N2XH EFK–0 2x1,5 FE180/PS60, B2ca–s1,d1,a1
ULOŽENÍMI POD OMIETKOU A NAD STROPNÝM PODHLADOM PODLA POPISU V TECHN. SPRÁVE.
VŠETKY REPRODUKTORY ZAPOJÍŤ CEZ KRABICOVÉ ROZVODKY
S POŽIARNOU ODOLNOSŤOU MIN. 30min.

Č.M.	NÁZOV MIESTNOSTI	VÝMERA [m2]	STROP	3.29	CHODBA	2,56	SDK ZAVESENÝ
3.01	SCHODISKO	15,60	OMIETKA	3.30	KOPEŇŇA A WC	4,21	
3.02	CHODBA	40,37	SDK KAZETY	3.31	BUNKA	18,72	
3.03	CHODBA	75,20		3.32	BUNKA	9,74	
3.04	CHODBA	3,46	SDK ZAVESENÝ	3.33	CHODBA	2,56	SDK ZAVESENÝ
3.05	KOPEŇŇA A WC	4,06		3.34	KOPEŇŇA A WC	4,51	
3.06	KUCHYŇA A JEDAĽEŇ	9,30		3.35	BUNKA	10,60	
3.07	IZBA	17,28		3.36	BUNKA	18,00	
3.08	ŠTUDOVŇA	40,82		3.37	KUCHYNKA	18,84	SDK ZAVESENÝ
3.09	CHODBA	3,46	SDK ZAVESENÝ	3.38	ŠTUDOVŇA	18,84	
3.10	KOPEŇŇA A WC	4,06		3.39	CHODBA	2,56	SDK ZAVESENÝ
3.11	KUCHYŇA A JEDAĽEŇ	9,30		3.40	KOPEŇŇA A WC	4,18	
3.12	IZBA	17,28		3.41	BUNKA	10,17	
3.13	CHODBA	2,56	SDK ZAVESENÝ	3.42	BUNKA	18,72	
3.14	KOPEŇŇA A WC	4,11		3.43	CHODBA	2,56	SDK ZAVESENÝ
3.15	BUNKA	18,00		3.44	KOPEŇŇA A WC	4,51	
3.16	BUNKA	9,30		3.45	BUNKA	17,28	
3.17	WC PREDSEŇ	2,37	SDK ZAVESENÝ	3.46	BUNKA	10,60	SDK ZAVESENÝ
3.18	WC A SPRCHA	6,41		3.47	CHODBA	2,70	
3.19	UPRATOVCIA KOMORA	4,52	OMIETKA	3.48	KOPEŇŇA A WC	4,45	SDK ZAVESENÝ
3.20	SKLAD / SERVER	3,95	OMIETKA	3.49	BUNKA	9,74	
3.21	CHODBA	2,56	SDK ZAVESENÝ	3.50	BUNKA	18,00	
3.22	KOPEŇŇA A WC	4,21		3.51	CHODBA	2,56	SDK ZAVESENÝ
3.23	BUNKA	18,00		3.52	KOPEŇŇA A WC	4,18	
3.24	BUNKA	9,74		3.53	BUNKA	17,28	
3.25	CHODBA		SDK ZAVESENÝ	3.54	BUNKA	10,17	SDK ZAVESENÝ
3.26	KOPEŇŇA A WC	4,15		3.55	CHODBA	2,56	
3.27	BUNKA	10,60		3.56	KOPEŇŇA A WC	4,48	
3.28	BUNKA	17,28		3.57	BUNKA	10,17	
				3.58	BUNKA	17,20	SDK ZAVESENÝ
				3.59	BALKÓN	13,00	



			SADA:		
REVIZIA	DÁTUM	OBSAH		MENO	PODPIS
MERITKO: 1:100		VYPRACOVAL :	ZODP. PROJEKTANT :	<div>ELKOM-P-SK s.r.o.</div> <div>Štefan KOČIBÁL 0915 821520</div> <div>034 96 KOMJATNA 351</div>	
		Štefan KOČIBÁL	Štefan KOČIBÁL		
STAVBA / NÁZOV, Miesto /	REKONŠTRUKCIA UBYTOVACÍCH KAPACÍT – ŠDLŠ, blok C, Študentská 17, TU vo Zvolene			ČÍSLO ZAKAZKY	230803
INVESTOR	TECHNICKÁ UNIVERZITA VO ZVOLENE			POČET A4	4
OBJEKT	SO 01 – ŠTUDENTSKÝ INTERNÁT – BLOK C			DÁTUM	08. 2023
ČASŤ/PROFESIA	HLASOVÁ SIGNALIZÁCIA POŽIARU			STUPEŇ PD	PSsp,RP
				PORADOVÉ ČÍSLO VÝKRESU	3
OBSAH VÝKRESU	INŠTALÁCIA HSP – 3.NP			ARCHÍVNE ČÍSLO 230803–HSP–3	REVIZIA