

Trenčiansky samosprávny kraj
K dolnej stanici 7282/20A
911 01 Trenčín

Všetkým záujemcom

Naša značka
TSK17/31177–WYP/2

Vybavuje
Eva Princová

Trenčín
28.11.2019

Vec:

VYSVETLENIE A OPRAVA SÚŤAŽNÝCH PODKLADOV K PODLIMITNEJ ZÁKAZKE NA VÝBER ZHOTOVITEĽA STAVBY S NÁZVOM „STAVEBNÉ ÚPRAVY PRIESTOROV OAIM NA OMIS“

Verejný obstarávateľ Trenčiansky samosprávny kraj so sídlom K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín (ďalej len „verejný obstarávateľ“) týmto poskytuje vysvetlenie k podlimitnej zákazke na výber zhotoviteľa stavby s názvom „**Stavebné úpravy priestorov OAIM na OMIS**“ vyhlásenej vo Vestníku verejného obstarávania č. 222/2019 zo dňa 04.11.2019 pod značkou 31177-WYP nasledovne:

Vysvetlenie súťažných podkladov

Otázka č. 1

Vo výzve na predkladanie ponúk v Oddiele III: Osobné postavenie, ekonomické, finančné a technické informácie v časti III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky je uvedené, povinnosť uviesť mená a odbornú kvalifikáciu pracovníkov poverených vykonaním zákazky.

Žiadame Vás o vysvetlenie/doplnenie požadovaných údajov o vzdelaní a odbornej praxi alebo odbornej kvalifikácii pracovníkov určených na plnenie zmluvy.

Odpoveď č. 1

Uchádzač vo svojej ponuke predloží návrh Zmluvy o dielo, ktorý je uvedený v prílohe č. F.3 Súťažných podkladov. V bode 9.4. zmluvy uvedie uchádzač údaje o stavbyvedúcom v rozsahu: meno a priezvisko, číslo osvedčenia o odbornej spôsobilosti pre činnosť stavbyvedúceho.

Otázka č. 2

V súťažných podkladoch, vo výkaze výmer 06_Medicinalne_plyny VV a výkresovej dokumentácii: TSK17_Priloha_E1_Projektova_dokumentacia, časť 08 Medicinalne plyny, výkres NsP_Myjava_OAIM_MP-03 Inštalačné komplexy je vyšpecifikovaná Lôžková osvetľovacia rampa – pre 1 lôžko:

- Lôžkový modul 2000 mm
- Vybavenie:

2xO, 3xT, zás. 230 V, PA, SLP, príslušenstvo

Nepriame osvetlenie, bodové osvetlenie

Vo výkrese v legende je vyšpecifikované okrem vyššie uvedeného aj priame osvetlenie na „tiahlo“, nepriame a nočné osvetlenie spolu s bodovou lampičkou na medilištu. Máme v cenovej ponuke uvažovať aj so špecifikáciou výkresu?

Odpoveď č. 2

Podľa špecifikácie vo výkaze výmer a podľa tabuľky lôžkovej rampy výkresu MP-03 bude lôžková rampa vybavená len nepriamym osvetlením ovládaným vypínačom od dverí a bodovým svetlom na medilište (lampičkou s vypínačom). Priame a nočné osvetlenie inštalované nebude.

Oprava súťažných podkladov

Súťažné podklady boli v časti „E.2 Výkaz výmer“ upravené. Zmena položiek výkazu výmer nenastala.

Lehota na predkladanie ponúk a termín otvárania ponúk

- Výzva na predkladanie ponúk, str. 2, bod IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk:

Pôvodná lehota 04.12.2019 do 08:00 hodiny sa predlžuje do **09.12.2019 do 08:00 hodiny**.

- Výzva na predkladanie ponúk, str. 2, bod IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk:

Pôvodný termín 04.12.2019 o 09:15 hodine sa aktualizuje na **09.12.2019 o 09:00 hodine**.

Všetky ostatné podmienky uvedené v predmetnej zákazke zostali nezmenené.

S pozdravom,



Mgr. Eva Princová

osoba poverená organizáciou verejného obstarávania zn. 31177-WYP