



**Państwowe Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie
Dyrektor Zarządu Zlewni
w Żywcu**

Żywiec, dnia 08.02.2019 r.

KR.ZUZ.5.421.4.92.2018.MP

DECYZJA

Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. *Kodeks postępowania administracyjnego* (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.), art. 17 ust. 1 pkt 3) i 4), art. 388 ust. 1 pkt 1, art. 389 pkt 1) i 6), art. 393 ust. 4, art. 397 ust. 3 pkt 2, art. 400 ust. 1 i ust. 6, art. 403, art. 407 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. *Prawo wodne* (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 2268), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 06.07.2018 r. Pana Marcina Hajost, działającego z upoważnienia **Burmistrza Andrychowa** zostało wszczęte postępowanie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie wylotu kanalizacji deszczowej do lewobrzeżnego dopływu potoku Targaniczanka, likwidację korytka przydrożnego, likwidację przepustu drogowego, odprowadzanie wód opadowych i roztopowych z terenu drogi bocznej do ul. Żwirki i Wigury w Targanicach, projektowanym wylotem do lewobrzeżnego dopływu potoku Targaniczanka.

orzeka

I. Udzielam, **Gminie Andrychów**, zwanej dalej Użytkownikiem, pozwolenia wodnoprawnego na:

- a) wykonanie wylotu kanalizacji deszczowej Ø500 mm do lewobrzeżnego dopływu potoku Targaniczanka, na działce o nr ewidencyjnym 14/4 obręb Targanice (jednostka ewidencyjna 121801_5-Andrychów) wraz z jego umocnieniem płytami ażurowymi typu „mała kratka” na długości 5 m od istniejącego przepustu,
 - lokalizacja wylotu według współrzędnych w geodezyjnym układzie odniesienia PL-ETRF20000: X:7380062,80, Y: 5523905,19,
 - rzędna posadowienia wylotu 345.98 m n. p. m,
- b) likwidację korytka przydrożnego przebiegającego przez działki o nr ewidencyjnych 24/2, 3/2 (obwód 0006 Targanice), 1818 (obwód 0001 Andrychów), korytko będzie likwidowane na długości około 22 m (od likwidowanego przepustu),
 - lokalizacja wylotu według współrzędnych w geodezyjnym układzie odniesienia PL-ETRF20000: początek Y: 7380029,719 X: 5523909,254
koniec Y: 7380051,521 X: 5523907,859
- c) likwidację przepustu drogowego na działkach o nr ewidencyjnych 14/4, 14/3, 24/2 (obwód 0006 Targanice),
 - lokalizacja wylotu według współrzędnych w geodezyjnym układzie odniesienia PL-ETRF20000: początek Y: 7380051,521 X: 5523907,859
koniec Y: 7380060,462 X: 5523905,18.

II. Udzielam, **Gminie Andrychów**, zwanej dalej Użytkownikiem, pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie wód opadowych i roztopowych z terenu drogi bocznej do ul. Żwirki i Wigury

w Targanicach, projektowanym wylotem opisanym w punkcie I. a) niniejszej decyzji do lewobrzeżnego dopływu potoku Targaniczanka w całkowitej ilości: $Q = 0,097 \text{ m}^3/\text{s}$, $Q_{r \text{ śr}} = 5262 \text{ m}^3/\text{rok}$, z powierzchni rzeczywistej 2,1402 ha oraz powierzchni zredukowanej 0,526 ha.

- III. W związku z udzielonymi pozwoleniami wodnoprawnymi zobowiązuję Użytkownika do:
1. Poinformowania Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Andrychowie o wszystkich awariach w trakcie wykonywania wylotu do lewobrzeżnego dopływu potoku Targaniczanka.
 2. Odcięcie wód lewobrzeżnego dopływu potoku Targaniczanka w czasie wykonywania robót związanych z projektowanym wylotem oraz jego umocnieniem, poprzez wykonanie tymczasowych grodz z worków z piaskiem.
 3. Uporządkowania terenu po zakończeniu robót.
 4. Utrzymywania w należytym stanie technicznym urządzeń służących do odprowadzania wód poprzez dokonywanie ich systematycznego przeglądu i konserwacji oraz czyszczenia ciągów kanalizacyjnych, osadników i studzienek sieci.
 5. Utrzymywania w należytym stanie wykonanych urządzeń wodnych.
 6. Nie przekraczania w odprowadzanych wodach opadowych i roztopowych następujących wartości wskaźników i zanieczyszczeń:

- węglowodory ropopochodne	15	mg/ dm ³ ,
- zawiesiny ogólne	100	mg/dm ³ .
 7. Wykonywania analiz jakości odprowadzanych wód opadowych i roztopowych projektowanym wylotem do lewobrzeżnego dopływu potoku Targaniczanka przynajmniej 1 raz w roku.
 8. Przekazywania wyników jakości odprowadzanych wód do organu właściwego do wydania pozwolenia wodnoprawnego przynajmniej 1 raz w roku.
- IV. Ustalam termin obowiązywania pozwolenia wodnoprawnego udzielonego w punkcie II niniejszej decyzji na dzień 1 stycznia 2049 r.
- V. **Pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomości i urządzeń wodnych koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich przysługujących wobec tych nieruchomości i urządzeń.**

Uzasadnienie

Do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarządu Zlewni w Krakowie, w dniu 06.07.2018r., wpłynął wniosek Gminy Andrychów, w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie wód opadowych i roztopowych z terenu drogi bocznej do ul. Żwirki i Wigury w Targanicach, projektowanym wylotem do lewobrzeżnego dopływu potoku Targaniczanka. Do wniosku załączono operat wodnoprawny opracowany w lipcu 2018 r., przez Pana Marcina Hajost, opis prowadzenia zamierzonej działalności sporządzony w języku niezawierającym określeń specjalistycznych, wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (BTID.7234.151.2017.DW), upoważnienie Burmistrza Andrychowa z dnia 01.12.2017 r., znak: BNA.077.119.2017 dla Pana Marcina Hajost. Pismem z dnia 01.10.2018 r., znak: KR.ZUZ.5.421.4.92.2018.MP Dyrektor Zarządu Zlewni w Żywcu wezwał Wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku w zakresie wynikającym z art. 407 i 408 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo wodne. Pismem z dnia 13.11.2018 r. Pan Marcin Hajost uzupełnił dokumentację o brakujące element oraz rozszerzył wniosek z dnia 03.07.2018 r. o likwidację korytka przydrożnego oraz przepustu.

W myśl art. 389 pkt 1 ustawy *Prawo wodne*, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej pozwolenie wodnoprawne jest wymagane na usługi wodne, które zgodnie z art. 35 ust. 3 pkt 7 obejmują

odprowadzanie do wód lub do urządzeń wodnych - wód opadowych lub roztopowych, ujętych w otwarte lub zamknięte systemy kanalizacji deszczowej służące do odprowadzania opadów atmosferycznych. Ponadto, zgodnie z art. 389 pkt 6 pozwolenie wodnoprawne wymagane jest na wykonanie urządzeń wodnych. Stosownie do zapisów art. 17 ust. 4 przepisy ustawy dotyczące urządzeń wodnych stosuje się odpowiednio do odbudowy, rozbudowy, nadbudowy, przebudowy, rozbioru lub likwidacji tych urządzeń.

Wobec powyższego, zgodnie z art. 388 ust. 1 pkt 1 ustawy *Prawo wodne* zamierzone korzystanie z wód oraz wykonanie urządzenia wodnego wymaga uzyskania zgody wodnoprawnej przez wydanie pozwolenia wodnoprawnego.

Projektowany wylot brzegowy wykonany zostanie do lewobrzeżnego dopływu potoku Targaniczanka, którym będą wprowadzane wody z terenu bocznej drogi gminnej od ul. Żwirki i Wigury oraz zlewni włączonego rowu w Targanicach. Wylot projektuje się wykonać jako rurę Ø500mm wyprowadzoną z lewej skarpy koryta cieku, poniżej istniejącego przepustu drogowego, bez ingerencji w konstrukcję przepustu. Umocnienie w rejonie projektowanego wylotu wykonane zostanie z płyt ażurowych typu "mała krata" na długości ok. 5,0 m od istniejącego przepustu drogowego w ciągu ul. bocznej od Żwirki i Wigury. Jednocześnie projektuje się likwidację korytka przydrożnego i przepustu drogowego, powyżej których wody deszczowe lub roztopowe ujmowane będą do projektowanego wpięcia do kanalizacji deszczowej. Wody opadowe i roztopowe odprowadzane będą poprzez sieć kanalizacji deszczowej (wpusty uliczne i studnie kanalizacyjne w ciągu drogi gminnej) oraz rów odprowadzający wody ze zlewni ciągnącej 2,0 ha.

Roboty budowlane mające na celu budowę wylotu brzegowego i ubezpieczeń brzegu będą prowadzone „na sucho”. W czasie wykonywania robót, wody dopływu Targaniczanki zostaną odcięte od części koryta, w której prowadzone będą prace budowlane, tymczasowymi grodzami z worków z piaskiem. Pierwsza grodzia zlokalizowana zostanie ok. 5m poniżej przepustu w ciągu drogi gminnej, druga – powyżej przepustu. W grodzie wprowadzone zostaną po 1 rurze PVC Ø300mm. Spód rur posadowiony będzie ok. 10 cm powyżej dna istniejącego. Projektowana grodzia zostanie wykonana w sposób zapewniający dowiązanie jej brzegów do istniejącego koryta, tym samym zabezpieczając odcinek remontowy przed dopływem wody. Przy realizacji prac wystarczające będzie ułożenie 3 warstw worków z piaskiem dla grodzii górnej i 2 dla grodzii dolnej.

Po zbadaniu formalnym i merytorycznym wniosku, zgodnie z treścią art. 61 *Kodeksu postępowania administracyjnego* oraz art. 401 ust. 4 ustawy *Prawo wodne*, pismem z dnia 21.12.2018 r. Dyrektor Zarządu Zlewni w Żywcu zawiadomił Wnioskodawcę o wszczęciu przedmiotowego postępowania oraz możliwości złożenia wniosków i uwag w sprawie, pozostałe strony zostały poinformowane w drodze obwieszczenia. Informację o wszczęciu postępowania, w myśl art. 400 ust. 7 podano do publicznej wiadomości na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie oraz w sposób zwyczajowo przyjęty w Gminie Andrychów. W wyznaczonym terminie nie zgłoszono żadnych uwag i wniosków.

Z przedłożonej przez Wnioskodawcę dokumentacji wynika, iż planowane korzystanie z wód nie powinno naruszać ustaleń „Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły”, zatwierdzonego rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 października 2016 r. w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły (Dz.U. z 2016 r., poz. 1911) oraz warunków korzystania z wód regionu wodnego Górnej Wisły, określonych w rozporządzeniu nr 4/2014 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie z dnia 16 stycznia 2014 r. zmienionego rozporządzeniem z dnia 10 października 2017 r. Inwestycja realizowana będzie na obszarze jednolitych części wód powierzchniowych PLRW2000122134849 „Wieprzówka do Targaniczanki” jest to potok fliszowy, ta część wód została określona jako dobra, niezagrożona ryzykiem nieosiągnięcia celów środowiskowych. Wyznaczona została jako JCWP przeznaczonych do poboru wody na potrzeby zaopatrzenia ludności w wodę do spożycia na obszarze dorzecza Wisły. Celem środowiskowym dla tej JCWP jest dobry stan ekologiczny oraz dobry stan chemiczny. Teren objęty niniejszą decyzją zlokalizowany jest na obszarze jednolitej części wód podziemnych JCWPd 159

o kodzie europejskim PLGW 2000159 w regionie wodnym Górnej Wisły, która posiada dobrą ocenę stanu ilościowego i dobrą ocenę stanu chemicznego, niezagrażoną ryzykiem nieosiągnięcia celów środowiskowych. Z uwagi na to, iż projektowany wylot kanalizacji deszczowej oraz odprowadzanie wód opadowych i roztopowych odbywać się będzie na obszarze terenu ochrony pośredniej dla ujęcia wody powierzchniowej „Targanice” z rzeki Targaniczanki, w celu ochrony ujęcia w punkcie III.4 nałożono na Gminę Andrychów obowiązek wykonywania analiz jakości odprowadzanych wód opadowych i roztopowych z terenu drogi oraz przedkładania powyższych wyników do organu właściwego do wydania pozwolenia wodnoprawnego, przynajmniej 1 raz w roku. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. z 2014 r., poz.1800) wody opadowe i roztopowe z drogi klasy D nie wymagają obligatoryjnego obowiązków instalowania urządzeń oczyszczających wody opadowe i roztopowe. Z przedłożonej przez wnioskodawcę dokumentacji wynika, iż planowane przedsięwzięcie, nie powinno wpłynąć negatywnie na stan ekologiczny wód w zakresie hydromorfologii oraz na dotychczasowe formy użytkowania oraz jakość i ilość wód podziemnych.

Na podstawie zebranych materiałów stwierdzono, iż zamierzone korzystanie z wód nie narusza

Wobec powyższego nie stwierdzono przeszkód do udzielenia wnioskowanych pozwoleń wodnoprawnych i dlatego orzeczono jak w sentencji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji służy Stronom prawo wniesienia odwołania do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie, za pośrednictwem Dyrektora Zarządu Zlewni w Żywcu, w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania Strony mogą zrzec się prawa do wniesienia odwołania poprzez złożenie oświadczenia do Dyrektora Zarządu Zlewni w Żywcu. Z dniem doręczenia oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.



[Handwritten signature]
DYREKTOR
Paweł Nabilec

Decyzja stała się
ostateczna w dniu
06-03-2019

[Handwritten signature]

Otrzymują:

- ① Marcin Hajost, Pracownia Inżynierska S1, ul. Barlickiego 15/6, 43-300 Bielsko-Biała, działający z upoważnienia Burmistrza Andrychowa,
2. PGW Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie, 31-109 Kraków, ul. Marszałka J. Piłsudskiego 22,
3. Sordyl Anna Marta (+ informacja RODO – decyzja dotyczy działki o nr 14/4 obręb Targanice),
4. Sordyl Andrzej (+ informacja RODO – decyzja dotyczy działki o nr 14/4 obręb Targanice),
5. ZUZ a/a.

Do wiadomości otrzymują:

1. PGW Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie
Wydział Systemu Informacyjnego Gospodarowania Wodami, 31-109 Kraków, ul. Marszałka J. Piłsudskiego 22 (decyzja ostateczna),
2. Zespół Systemu Informacyjnego Gospodarowania Wodami ZZ Żywiec,
3. Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Andrychowie, ul. Stefana Batorego 68, 34-120 Andrychów,

Zgodnie z art.398 ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne (*tekst jedn.* Dz. U. z 2018r. poz. 2268.) za wydanie pozwolenia wodnoprawnego pobrano opłatę w wysokości 3x217 zł. (słownie: sześćset pięćdziesiąt jeden złotych).

