

# MH Teplárenský holding, a.s.

Turbínová 3, 831 04 Bratislava – mestská časť Nové Mesto

## Vysvetlenie informácií č. 5

Vzhľadom na skutočnosť, že obstarávateľovi spoločnosti MH Teplárenský holding, a.s. bola doručená žiadosť o vysvetlenie údajov uvedených v súťažných podkladoch pre rokovacie konanie so zverejnením č. RKSZ BAT 2 pre predmet zákazky „**Výstavba technológie na vysokoúčinnú kombinovanú výrobu elektriny a tepla v SCZT Bratislava Východ**“ (ďalej len „**rokovacie konanie so zverejnením**“), ktoré bolo vyhlásené uverejnením oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania v Úradnom vestníku EÚ série S č. 69/2024 dňa 8. apríla 2024 pod č. 203662-2024 a vo Vestníku verejného obstarávania č. 69/2024 dňa 9. apríla 2024 pod zn. 9891 – MRP (ďalej len „**oznámenie**“), poskytujeme Vám v zmysle článku 13 súťažných podkladov k rokovaciemu konaniu so zverejnením (ďalej len „**súťažné podklady**“) nasledujúce vysvetlenie.

### Otázka č. 1:

„Žiadame určiť hodnotu „Fault Ride Through (FRT) profile and parameters“

Žiadame určiť hodnotu „RoCoF (Rate of Change of Frequency), Hz/sec“

Žiadame určiť hodnotu „PSS (Power System Stabilizer)“

Žiadame určiť hodnotu „Inertia“

Žiadame určiť hodnotu „Droop with dead-band“

Žiadame určiť hodnotu „Fast Frequency Response market“

Žiadame určiť hodnotu „High Initial Response“

Žiadame určiť hodnotu „Operating Voltage and Frequency range of the power generating facility, normally at HV Connection Point (PCC)“

Žiadame určiť hodnotu „Normal operating voltage range fluctuation“ v rozsahu  $\% \leq U \leq \%$

Žiadame určiť hodnotu „Exceptional voltage, limited range fluctuation and time“

Žiadame určiť hodnotu „Normal frequency range fluctuation“

Žiadame určiť hodnotu „Exceptional frequency, limited range fluctuation and time“

Žiadame určiť hodnotu „Reactive power capacity“

Žiadame určiť hodnotu „Grid short circuit power at the Point of Common Coupling“ v hodnote SCMVA (min/max)

Žiadame určiť hodnotu „X/R ratio at the Point of Common Coupling“

### Odpoveď č. 1:

Obstarávateľ v prvom rade pripomína, že v zmysle článku 7 súťažných podkladov podávanie žiadostí o vysvetlenie a ďalšia komunikácia medzi obstarávateľom a záujemcami sa má uskutočňovať v štátnom jazyku Slovenskej republiky, t.j. v slovenskom jazyku, pričom žiadosti o účasť, ponuky, doklady, dokumenty a dôkazy predkladané záujemcami sa vyhotovujú a predkladajú v slovenskom jazyku alebo českom jazyku. Položená otázka podľa názoru obstarávateľa túto požiadavku rokovacieho konania so zverejnením dôsledne nespĺňa.

Napriek uvedenému nedostatku obstarávateľ poskytuje aspoň všeobecnú odpoveď v tom zmysle, že predmetom zákazky je zhotovenie diela pre obstarávateľa „na kľúč“ podľa vopred stanovených požiadaviek obstarávateľa. Obstarávateľ definuje len vybrané parametre diela

vrátane vybraných parametrov týkajúcich sa elektroenergetických zariadení tvoriacich súčasť diela.

Ako príklad možno uviesť, že obstarávateľ si vymienil napr. parametre súvisiace s kompenzáciou elektrickej energie, pričom požaduje účinník generátorov pre KGJ (1, 2 a 3)  $\cos \Phi$  na úrovni 0,8 (v prílohe A k vzoru zmluvy o dielo, s. 63 a 91) s možnosťou jeho následnej regulácie, schopnosť diela poskytovať podporné služby FCR, aFRR $\pm$ , mFRR $\pm$  (článok 8 ods. 8.10 vzoru zmluvy o dielo) atď.

Obstarávateľ zároveň stanovil, že dielo musí byť funkčné, bezpečné, vhodné na obstarávateľom špecifikované účely, vykazovať požadované charakteristiky vrátane plnenia garantovaných parametrov, zodpovedať všeobecne záväzným právnym predpisom (k uvedenému obstarávateľ poukazuje na odpoveď č. 7 vo vysvetlení informácií č. 4), technickým normám (aj tým, ktoré nie sú právne záväzné), pokiaľ ide o poskytovanie podporných služieb, aj podmienkam stanoveným Prevádzkovým poriadkom Slovenskej elektrizačnej prenosovej sústavy, a.s. a Technickými podmienkami Slovenskej elektrizačnej prenosovej sústavy, a.s. atď.

Je zodpovednosťou zhotoviteľa, aby dielo naprojektoval, dodal a zhotovil tak, aby všetky uvedené požiadavky spĺňalo.

Obstarávateľ potom prirodzene očakáva, že žiadosť o účasť v rokovacom konaní so zverejnením predložia také subjekty, ktoré sú profesionálne vybavené natoľko, aby stanovené požiadavky obstarávateľa dokázali splniť, čo následne zaradení záujemcovia potvrdzujú vo vyhlásení predkladanom k svojim ponukám (teda nie už pri predložení žiadostí o účasť) podľa článku 21 ods. 21.1 písm. f) súťažných podkladov (vzor vyhlásenia je obsiahnutý v prílohe č. 5 k súťažným podkladom), a úspešný uchádzač aj v samotnej uzatváranej zmluve s obstarávateľom (napr. článok 1 ods. 1.11 vzoru zmluvy o dielo).

Všetky v otázke uvádzané parametre sú síce dôležité pre návrh a prevádzku elektroenergetických zariadení a pre správne fungovanie a stabilitu distribučnej sústavy najmä v kontexte pripojenia generátorov, transformátorov a zdrojov energie, ktoré sú súčasťou diela, do distribučnej sústavy, avšak nie je vecou obstarávateľa ich definovať v celom rozsahu; toto bude úlohou až úspešného uchádzača ako zhotoviteľa.

#### **Poznámka k poskytnutému vysvetleniu:**

Vzhľadom na skutočnosť, že význam poskytnutého vysvetlenia je z hľadiska prípravy žiadostí o účasť nepodstatný, nakoľko obstarávateľ poskytoval vysvetlenie informácií, ktoré by mohli byť relevantné nanajvýš až v súvislosti s predkladaním ponúk, a nie žiadostí o účasť, obstarávateľ s poukazom na článok 13 ods. 13.3 súťažných podkladov lehotu na predloženie žiadostí o účasť nepredlžuje.

V Košiciach dňa 24. mája 2024

Za obstarávateľa:

Ing. Lenka E r n e k o v á  
špecialistka pre verejné obstarávanie