

Naše značka
VZMR 125/19

Vyřizuje/linka
Mohelská/543171511

Místo odeslání/datum
Brno 11. 11. 2019

Poptávkové řízení „**Dodávka a montáž dálkového dohledu ovládání výhybek**“

Vysvětlení poptávkové dokumentace č. 1

Dobrý den,

v označené věci jeden ze zájemců v rámci veřejné zakázky „**Dodávka a montáž dálkového dohledu ovládání výhybek**“ vznesl následující dotaz, na který zadavatel níže uvádí odpověď.

Vznesený dotaz č. 1:

Mám dotaz k výběrovému řízení „**Dodávka a montáž dálkového dohledu ovládání výhybek**“.

Je možné získat bližší technickou dokumentaci (signály, jejich druh a počty, způsob komunikace, ...) týkající se jednotek popsanych v Příloze č. 1 – Technické zadání jako:

15ks - typ H94/10/* - dodávky z roku 2011 až 2013 - verze vybavená grafickým displejem a formou dálkové komunikace prostřednictvím SMS (předpokládané HW a SW úpravy pro napojení do dálkového dohledu)

10ks - typ RTV-01 - dodávka z roku 2016 - nová generace ovladačů vybavená modemem pro datovou komunikaci s nadřazenou vrstvou (předpokládané SW změny řídicího programu a HW úpravy pro napojení do dálkového dohledu)

15ks - typ STRS-1 - dodávky z roku 2017 až 2018 - modernizovaná verze s modemem pro datovou komunikaci s nadřazenou vrstvou a SW pro vzdálené vyčítání stavů a vzdálený dohled

16 ks samostatných ovladačů vytápění - současný stav- bez komunikační části (nutná HW úprava)

Odpověď na dotaz č. 1:

Zadavatel uvádí, že signály a jejich počty a typy se liší dle ovladačů, počet je dán typem řídicího automatu. V modelu H94/10/** je řídicím automatem jednotka M340 (Schneider Electric a modem SR2), v RTV-1 a STRS-1(LTE modem Huawei E3372) řídicí jednotka Teco cp-1015 s. Jde o binární a analogové signály a komunikaci přes sériové rozhraní, viz požadavky uvedené v Příloze č. 1 poptávkové dokumentace - Technické zadání. Všechny signály musí být možné vizualizovat v dohledové aplikaci. Dále musí SW umožňovat stažení havarijního výpisu z řídicí jednotky, provést upgrade SW a vzdálené ovládání lokálních aktorů (např. zapnutí vytápění hrotnic výhybek).

S pozdravem

Lenka Mohelská
právní a zakázkový odbor