



Všetkým záujemcom

Váš list číslo/zo dňa

Naše číslo

Bratislava 20. 02. 2020

Vec

Vysvetlenie súťažných podkladov č. 3

Verejný obstarávateľ v procese verejného obstarávania na zabezpečenie predmetu zákazky „Rekonštrukcia vybraných budov vo vlastníctve Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislava – Balík 03“ vyhláseného v Úradnom vestníku Európskej únie č. 2019/S 217-531693 zo dňa 11. 11. 2019 a vo Vestníku verejného obstarávania č. 231/2019 dňa 12. 11. 2019 pod označením 33409 – MSP, poskytuje nasledovné vysvetlenie, resp. úpravu súťažných podkladov.

Verejný obstarávateľ upravuje prílohu č. B1 súťažných podkladov, ktorú tvorí „Minimálny rozsah opatrení“ nasledovne:

1. V prípade budovy Divadlo P. O. Hviezdoslava (ID 10) **sa odstraňuje** nasledovné opatrenie
  - 10-02 / Výmena otvorových konštrukcií, okrem otvorových konštrukcií umeleckého charakteru – vitráží nad vstupom z Laurinskej ulici. Požaduje sa minimálne výmena tých otvorových konštrukcií, ktoré nespĺňajú normatívne požiadavky UW, max=1,7.
2. V prípade budovy ZUŠ Daliborovo námestie (ID 77) **sa pridáva** nasledovné opatrenie
  - 77-03 / Výmena otvorových konštrukcií. Požaduje sa minimálne výmena tých otvorových konštrukcií, ktoré nespĺňajú normatívne požiadavky UW, max=1,7. V prípade tejto budovy ide o jedno okno s rozmermi 2,5x3m.
3. V prípade budovy ZUŠ Ľudovíta Rajtera Sklenárova 2 (ID 83) **sa pridáva** nasledovné opatrenie
  - 83-06 / Výmena svetelných zdrojov (žiarovky za LED zdroje) v 61 žiarovkových svietidlách.
4. V prípade budovy ZUŠ Gessayova 8 (ID 89) **sa pridávajú** nasledovné dve opatrenia
  - 89-08 / Výmena rozvodov Teplej vody s cirkulačným potrubím s izoláciou podľa platných legislatívnych požiadaviek (rozsah približne 2x70m).

Okrem opatrení na zlepšenie energetickej efektívnosti požaduje verejný obstarávateľ zrealizovať

tiež nasledovné opatrenia:

-89-101 / Rekonštrukcia vnútornej elektroinštalácie a ističov v rozsahu podľa poskytnutej projektovej dokumentácie aktuálneho stavu s použitím medených káblov. Prúdové zaťaženie rozvodov bude dimenzované nasledovne:

- okruh osvetlenia podľa návrhu novej osvetľovacej sústavy zo strany uchádzača (opatrenie 89-06)

- zásuvkové okruhy 16A

- samostatný okruh pre vypaľovaciu pec a hrnčiarsky kruh 25A.

5. V prípade budovy ZUŠ Ľudovíta Rajtera Sklenárova 5 (ID 92) **sa pridáva** nasledovné opatrenie

- 92-04 / Modernizácia systému vykurovania. Verejný obstarávateľ požaduje zrealizovanie rekonštrukcie existujúceho zdroja tepla pri zachovaní existujúcej palivovej základne (zemný plyn) s využitím technológie kondenzačných kotlov, výmenu existujúcich rozvodov tepla pre vykurovanie a výmenu existujúcich vykurovacích telies za oceľové doskové vykurovacie telesá (93ks) vrátane termostatickej a hydraulického vyregulovania novej sústavy. Výkonnostné parametre zdroja tepla navrhne uchádzač tak, aby zrekonštruovaný zdroj tepla pokryl potrebu tepla v budove po realizácii ostatných požadovaných opatrení. V rámci podrobného opisu ponúkaného predmetu zákazky, ktorý uchádzač predkladá ako súčasť ponuky, uchádzač osobitne uvedie, akým spôsobom dospel k navrhovaným výkonnostným parametrom zdroja tepla tak, aby zrekonštruovaný zdroj tepla pokryl potrebu tepla v budove po realizácii ostatných požadovaných opatrení.

Verejný obstarávateľ vzhľadom na vyššie uvedené zmeny upravuje (znižuje) výšku predpokladanej hodnoty zákazky z pôvodnej 1 746 060,00 EUR bez DPH na 1 718 076 EUR bez DPH.

Konsolidované znenie príslušnej časti súťažných podkladov v zmysle vyššie uvedených zmien bude zverejnené v systéme JOSEPHINE spolu s týmto vysvetlením súťažných podkladov.

S pozdravom

Mgr. Michal Garaj  
vedúci oddelenia verejného obstarávania