

ZP.3/2024

Informacja dla Wykonawców 1

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia „**Termomodernizacja budynku remizy OSP w Dralinach przy ul. Wiejskiej 3A**”

Zamawiający działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.) udostępnia treść zapytań Wykonawców oraz wyjaśnienia treści specyfikacji warunków zamówienia (SWZ).

Pytanie:

1. Czy Zamawiający posiada specyfikację wykonania robót? Proszę o wskazanie minimalnych parametrów wymaganych dla materiałów (grubość styropianu, lambda styropianu, grubość wełny oraz lambda wełny do ułożenia w dolnym pasie kratownicy itp.)

Odpowiedź:

Zamawiający nie posiada specyfikacji wykonania robót.

Minimalne wymagane parametry to:

- wełna mineralna gr. 12 i 20cm o lambdzie 0,039;
- płyta. styropianowa fasada o lambdzie 0,033, gr 15cm;
- płyta XPS o lambdzie 0,035 i gr. 12cm

Joanna Wons-Kleta
Wójtka Gminy Pawonków
/ – podpisano elektronicznie/