

Pawonków, dnia 6 maja 2024 r.

ZP.3/2024

Informacja dla Wykonawców 2

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia „**Termomodernizacja budynku remizy OSP w Dralinach przy ul. Wiejskiej 3A**”

Zamawiający działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.) udostępnia treść zapytań Wykonawców oraz wyjaśnienia treści specyfikacji warunków zamówienia (SWZ).

Pytanie:

W załączonych przedmiarach i projekcie

- brak danych dotyczących grubości oraz parametrów izolacyjnych styropianu poz. 12,13,14,15,16.
- brak danych dotyczących parametrów izolacyjnych wełny poz.2,3
- brak informacji dotyczących szerokości parapetów zewnętrznych aluminiowych poz 19,20

Odpowiedź:

Minimalne wymagane parametry to:

- dla poz. 12,14, 15, 16 to : EPS płyta styropianowa fasada o lambdzie 0,033, gr 15 cm;
- dla poz. 13: płyta XPS o lambdzie 0,035 i gr. 12 cm
- dla poz. 2: wełna mineralna gr. 12 cm o lambdzie 0,039;
- dla poz. 3: wełna mineralna gr. 20 cm o lambdzie 0,039;
- dla poz. 19: podokiennik prefabrykowany aluminiowy zewnętrzny o dł. 250 cm i **głęb. 19 cm** wraz z zaślepkami (1 szt);
- dla poz. 20: podokiennik prefabrykowany aluminiowy zewnętrzny o dł. 160 cm i **głęb. 19 cm** wraz z zaślepkami (9 szt).

Joanna Wons-Kleta
Wójta Gminy Pawonków
/ – podpisano elektronicznie/