

Tabuľka určenia vonkajších vplyvov pre priestory, podľa STN 33 2000-5-54

Kód	Vonkajší vplyv	Určované priestory objektu						
		Priestor 1 Strojovňa	Priestor 2 rozvodňa nn	Priestor 3 Velín	Priestor 4 chladiaca veža	Priestor 5	Priestor 6	Priestor 7
AA	Teplota okolia	AA5	AA5	AA5	AA7			
AB	Atmosferické podmienky	AB5	AB5	AB5	AB7			
AC	Nadmorská výška	AC1	AC1	AC1	AC1			
AD	Výskyt vody	AD1	AD1	AD1	AD2			
AE	Výskyt cudzích pevných látok	AE1	AE1	AE1	AE4			
AF	Výskyt korozívnych, znečisťujúcich látok	AF2	AF1	AF1	AF1			
AG	Mechanické namáhanie - nárazy	AG1	AG1	AG1	AG2			
AH	Mechanické namáhanie - vibrácie	AH2	AH1	AH1	AH2			
AK	Výskyt rastlín a plesní	AK1	AK1	AK1	AK1			
AL	Výskyt živočíchov	AL1	AL1	AL1	AL1			
AM	Elektromagnetické, elektrostatické, ionizujúce žiarenie	AM1	AM1	AM1	AM1			
AN	Slnečné žiarenie	AN1	AN1	AN1	AN1			
AP	Seizmické účinky	AP2	AP2	AP2	AP2			
AQ	Búrková činnosť	AQ1	AQ1	AQ1	AQ1			
AR	Pohyb vzduchu	AR1	AR2	AR1	AR2			
AS	Vietor	AS1	AS1	AS1	AS2			
BA	Schopnosť osôb	BA4	BA4	BA4	BA4			
BC	Dotyk osôb s potenciálom zeme	BC2	BC2	BC2	BC2			
BD	Podmienky úniku v prípade nebezpečenstva	BD1	BD1	BD1	BD1			
BE	Povaha spracúvaných alebo skladovaných látok	BE1	BE1	BE1	BE1			
CA	Stavebné materiály	CA1	CA1	CA1	CA1			
CB	Konštrukcia budov	CB1	CB1	CB1	CB1			