



LEGENDA:

Strefa PPOŻ:

- SP1 ZL I
- SP1 ZL VIII
- SP2 PM
- SP2 ZL III
- SP3 ZL VIII
- SP3 ZLIII
- SP4 PM

- ściana lub strop REI 60
- ściana lub strop REI 120
- ściana EI60
- ściana EI30
- E160 S - oznaczenie odporności drzwi S- drzwi dymoszczelne
- Wyjście ewakuacyjne
- telefon bezpieczeństwa - alarmowy
- miejsce bezpieczne dla OzN, 90x140cm
- oddymianie grawitacyjne, nawiew mechaniczny
- oddymianie grawitacyjne, nawiew grawitacyjny
- WEWNĘTRZNA INSTALACJA WODOCIĄGOWA PRZECIWOŻAROWA:
  - HP25 - hydrant z prądownicą, wąż 30m, zasięg 33m
  - HP33 - hydrant z prądownicą, wąż 30m, zasięg 40m
- przejście ewakuacyjne
- dojście ewakuacyjne

KOMPLEKS SPORTOWY W PIEKARACH ŚLĄSKICH, BUDOWA BASENU ZE SPA I STREFĄ FITNESS, HALI SPORTOWEJ ZE STRZELNICĄ SPORTOWĄ I GARAŻEM PODZIEMNYM, WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU ORAZ NIEZBĘDną INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ PODZIEMNĄ I NAZIEMNĄ UL. SPRAWIEDLIWOŚCI PIEKARY ŚLĄSKIE

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO

Opracował:	inż. poż. Maciej Bębas
Data:	CZERWIEC 2024
Nazwa:	RZUT 1 PIĘTRA
Nr rysunku:	4