

PROJEKT	KOMPLEKS SPORTOWY W PIEKARACH ŚLĄSKICH Budowa basenu ze spa i strefą fitness, hali sportowej ze strzelnicą sportową i garażem podziemnym, wraz z zagospodarowaniem terenu oraz niezbędną infrastrukturą techniczną podziemną i naziemną.	
ZAŁĄCZNIK	Nr	245-PW-OGR-EA-ZES-ZZ-0021-A0
	Tytuł	ZESTAWIENIE ARMATURY WL

Zestawienie armatury i zaworów instalacji wody lodowej					
L.p.	Oznaczenie	Produkt	Wielkość	Ilość	Jednostka
1	BAV.1	Zawór kulowy	15	2	szt.
2	BAV.2	Zawór kulowy	20	28	szt.
3	STR.1	Filtr siatkowy gwintowany	20	14	szt.
4	STR.2	Filtr siatkowy gwintowany	15	1	szt.
5	PIBCV.1	Zawór równ. I reg. Do małych odb. z siłownikiem EMO-T_NC_230V_2m, <u>który należy zasilić 230V 50 Hz</u>	10	1	szt.
6	PIBCV.2	Zawór równ. I reg. Do małych odb. z siłownikiem EMO-T_NC_230V_2m, <u>który należy zasilić 230V 50 Hz</u>	15	8	szt.
7	PIBCV.3	Zawór równ. I reg. Do małych odb. z siłownikiem EMO-T_NO_230V_2m, <u>który należy zasilić 230V 50 Hz</u>	15	1	szt.
8	PIBCV.4	Zawór równ. I reg. Do małych odb. z siłownikiem EMO-T_NC_230V_2m, <u>który należy zasilić 230V 50 Hz</u>	20	6	szt.
9	PIBCV.5	Zawór równ. I reg. Do małych odb. z siłownikiem EMO-T_NO_230V_2m, <u>który należy zasilić 230V 50 Hz</u>	20	1	szt.
10	BLV.1	Zawór równoważący gwintowany	32	1	szt.
11	BLV.2	Zawór równoważący gwintowany	50	2	szt.
12	BLV.3	Zawór równoważący kołnierzowy	100	1	szt.
13	EXJ.1	Króciec elastyczny	25	2	szt.
14	EXJ.2	Króciec elastyczny	32	2	szt.
15	EXJ.3	Króciec elastyczny	80	12	szt.
16	-	Odpowietrzenia i odwodnienia zgodnie ze schematami	-		-
17	-	Termometry i manometry zgodnie ze schematami	-		-

UWAGA:

Zestawienia należy rozpatrywać łącznie z rysunkami i opisem technicznym oraz innymi projektami branżowymi.

Powyższe zestawienie stanowi pomoc do ofertowania prac, nie jest podstawą do zamówienia materiałów.

Urządzenia winny być dostarczone i zainstalowane z wszelkimi niezbędnymi akcesoriami, okablowaniem, orurowaniem i osprzętem wymaganymi do ich prawidłowej pracy.

PROJEKT	KOMPLEKS SPORTOWY W PIEKARACH ŚLĄSKICH Budowa basenu ze spa i strefą fitness, hali sportowej ze strzelnicą sportową i garażem podziemnym, wraz z zagospodarowaniem terenu oraz niezbędną infrastrukturą techniczną podziemną i naziemną.	
ZAŁĄCZNIK	Nr	245-PW-OGR-EA-ZES-ZZ-0021-A0
	Tytuł	ZESTAWIENIE ARMATURY WL

Dopuszcza się zmianę producenta, pod warunkiem, że urządzenia będą posiadać parametry techniczne nie gorsze niż parametry urządzeń określonych w dokumentacji projektowej. Wykonawca zobowiązany jest przy zmianie producenta dokonać odpowiednich obliczeń i ponownych doborów urządzeń.