

PROJEKT	KOMPLEKS SPORTOWY W PIEKARACH ŚLĄSKICH Budowa basenu ze spa i strefą fitness, hali sportowej ze strzelnicą sportową i garażem podziemnym, wraz z zagospodarowaniem terenu oraz niezbędną infrastrukturą techniczną podziemną i naziemną.	
ZAŁĄCZNIK	Nr	245-PW-OGR-EA-ZES-ZZ-0022-A0
	Tytuł	ZESTAWIENIE GRZEJNIKÓW ELEKTRYCZNYCH

Lp.	Ozn.	Typ	Moc Grzew.	Dane elektryczne	Moc elekt.	Nr. pom	Ilość
nr.	-	-	kW	V/~/Hz	kW	nr.	szt.
1	ERH 01	Grzejnik elektryczny, wiszący z wbudowanym termostatem temperatury i wielostopniowym przełącznikiem trybów pracy	0,5 kW	230V/1/50Hz	0,5 kW	A.U1.T17	1
2	ERH 02	Grzejnik elektryczny, wiszący z wbudowanym termostatem temperatury i wielostopniowym przełącznikiem trybów pracy	0,5 kW	230V/1/50Hz	0,5 kW	A.U1.T08	1
3	ERH 03	Grzejnik elektryczny, wiszący z wbudowanym termostatem temperatury i wielostopniowym przełącznikiem trybów pracy	0,5 kW	230V/1/50Hz	0,5 kW	A.U1.T16	1
4	ERH 04	Grzejnik elektryczny, wiszący z wbudowanym termostatem temperatury i wielostopniowym przełącznikiem trybów pracy	0,5 kW	230V/1/50Hz	0,5 kW	A.U1.T03	1
5	ERH 05	Grzejnik elektryczny, wiszący z wbudowanym termostatem temperatury i wielostopniowym przełącznikiem trybów pracy	0,5 kW	230V/1/50Hz	0,5 kW	A.U1.T02	1
6	ERH 06	Grzejnik elektryczny, wiszący z wbudowanym termostatem temperatury i wielostopniowym przełącznikiem trybów pracy	0,5 kW	230V/1/50Hz	0,5 kW	A.P0.T02	1

UWAGA:

Zestawienia należy rozpatrywać łącznie z rysunkami i opisem technicznym oraz innymi projektami branżowymi.

Powyższe zestawienie stanowi pomoc do ofertowania prac, nie jest podstawą do zamówienia materiałów.

Urządzenia winny być dostarczone i zainstalowane z wszelkimi niezbędnymi akcesoriami, okablowaniem, orurowaniem i osprzętem wymaganymi do ich prawidłowej pracy.

Dopuszcza się zmianę producenta, pod warunkiem, że urządzenia będą posiadać parametry techniczne nie gorsze niż parametry urządzeń określonych w dokumentacji projektowej. Wykonawca zobowiązany jest przy zmianie producenta dokonać odpowiednich obliczeń i ponownych doborów urządzeń.