



- Legenda:
- BDG-IS_HW_CT_P - Instalacja ciepła technologicznego powrót
 - BDG-IS_HW_CT_Z - Instalacja ciepła technologicznego zasilanie
 - BDG-IS_HW_CO_Z - Instalacja centralnego ogrzewania zasilanie
 - BDG-IS_HW_CO_P - Instalacja centralnego ogrzewania powrót
 - BDG-IS_HW_WL_Z - Instalacja chłodzenia zasilanie
 - BDG-IS_HW_WL_P - Instalacja chłodzenia powrót
 - BDG-IS_HW_WLT_P - Instalacja chłodzenia technologia powrót
 - BDG-IS_HW_WLT_Z - Instalacja chłodzenia technologia zasilanie
 - BDG-IS_HW_CTB_P - Instalacja ciepła tech. basenowej powrót
 - BDG-IS_HW_CTB_Z - Instalacja ciepła tech. basenowej zasilanie

- FCU Wentylakonwektor
AIC Kurtyna powietrzna
ROP Rozdzielacz ogrzewania podłogowego
- Zawór odcinający
 - Zawór nadmiarowo-upustowy
 - Zawór odcinający kulowy
 - Zawór zwrotny
 - Filtr skośny
 - Termometr
 - Manometr

- Armatura:
- STR – filtr siatkowy
 - BVA – zawór kulowy dla DN<=50
 - BTV – przepustnica dla DN>50
 - NRV – zawór zwrotny
 - EXJ – króciec elastyczny pompy
 - BLV – zawór równoważący
 - PIBCV – niezależny od ciśnienia zawór równoważący i regulacyjny

Nr.	Data	Zmiany

-245-PW-OGR-EA-SCH-00-0009-A0

NUMER PROJEKTU	FAZA PROJEKTU	BRANŻA	OBJEKT	RODZAJ RYSUNKU	POZIOM	NUMER RYSUNKU	NUMER REWIZJI
----------------	---------------	--------	--------	----------------	--------	---------------	---------------

NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO
KOMPLEKS SPORTOWY W PIEKARACH ŚLĄSKICH, BUDOWA BASENU ZE SPA I STREFĄ FITNESS, HALI SPORTOWEJ ZE STRZELNICĄ SPORTOWĄ I GARAZEM PODZIEMNYM, WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU ORAZ NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ PODZIEMNĄ I NAZIEMNĄ

FAZA PROJEKTU
PROJEKT WYKONAWCZY

LOKALIZACJA OBIEKTU BUDOWLANEGO
**PIEKARY ŚLĄSKIE
UL. SOLIDARNOŚCI**

INWESTOR
Gmina Piekary Śląskie
ul. Bytomska 84, 42-940
Piekary Śląskie

GENERALNY PROJEKTANT
jsk architekci | pszeszulny & rutz
JSK Architekci Sp. z o.o.
ul. Żwirki i Wigury 18
02-092, Warszawa
tel.: 0045 22 660 30 00
e-mail: jsk@jskarchitekci.pl



PROJEKTANT BRANŻOWY
BD Group Sp. z o.o. Sp. k.
ul. Przyjaźni 66/L1
53-030, Wrocław
e-mail: biuro@bd-group.pl

PROJEKTANT Julita Donocik	NR UPRAWNIEN 162/DOŚ/14	PODPIS
PROJEKTANT SPRZĄDZAJĄCY Łukasz Donocik	NR UPRAWNIEN 350/DOŚ/15	PODPIS
RYSOWAŁ Radosław Górecki		

BRANŻA IS	SKALA 1:100	DATA 28.06.2024
	ROZMIAR ARKUSZA	

TYTUŁ RYSUNKU
RZUT POZIOMU 0. SCHEMAT REGULACYJNY INSTALACJI CHŁODNICZEJ

-245-PW-OGR-EA-SCH-00-0009-A0

NUMER PROJEKTU	FAZA PROJEKTU	BRANŻA	OBJEKT	RODZAJ RYSUNKU	POZIOM	NUMER RYSUNKU	NUMER REWIZJI
----------------	---------------	--------	--------	----------------	--------	---------------	---------------