

Legenda	
ON	- działanie
OFF	- brak działania
ND	- nie dotyczy
IN	- działanie indywidualne - niezależne

STOPIEŃ ALARMU	STREFA POŻAROWA / STREFA BEZPIECZNA	KLASYFIKACJA	LOKALIZACJA	Powiadomienie Straży Pożarnej (transmisja alarmu)	Transmisja alarmu do PSP	Signalizacja optyczna i akustyczne CSP	Informacja na CSP	SSP - Sygnalizatory akustyczne	Strefa pożarowa - SP-1	Strefa pożarowa - SP-2	Klatka schodowa	Windy osobowe	Zjazd na poziom parteru	Wentylacja bytowa i klimatyzacja	Wylączenie w danej strefie pożarowej	Zamknięcie poż. Map odcinających na kanałach wentylacji bytowej i klimatyzacji	Strefy pożarowe wyposażone w klapy ppoz. sterowane z SSP	Kontrola dostępu	Odblokowanie drzwi ewakuacyjne objęcie kontrolą dostępu - cały budynek	Oświetlenie Awaryjne Ewakuacyjne	Cały budynek	System oddymiania klatek schodowych	Otwarcie klapy dymowej danej klatkę schodową	Unuchomienie napowietrzanie danej klatki schodowej	Hydranty	Wewnętrzna instalacja wodociągowa z hydrantami HP25	Instalacja fotowoltaiczna	Odłączenie instalacji fotowoltaicznej	Instalacja kogeneracji	Odłączenie instalacji kogeneracji
ALARM I STOPNIA	SP-1	ZLI/ZLIII	Poziom -1 / parter / poziom +1		OFF	ON			OFF	OFF	OFF		OFF	ON			OFF		OFF		IN		OFF	OFF		IN		OFF		OFF
	SP-2	PM	Poziom -1		OFF	ON			OFF	OFF	OFF		OFF	ON			OFF		OFF		IN		OFF	OFF		IN		OFF		OFF
	KLATKA	ZL	klatka schodowa w której doszło do detekcji lub użycia RPO		ND	ND			ND	ND	ND		ND	ND			ND		ND		IN		ND	ND		IN		ND		ND
ALARM II STOPNIA (ze znanym miejscem wykrycia pożaru)	SP-1	ZLI/ZLIII	Poziom -1 / parter / poziom +1		ON	ON			ON	OFF	OFF		ON	ON			ON		ON		IN		OFF	OFF		IN		ON		ON
	SP-2	PM	Poziom -1		ON	ON			OFF	ON	OFF		ON	ON			ON		ON		IN		OFF	OFF		IN		ON		ON
	KLATKA	ZL	klatka schodowa w której doszło do detekcji lub użycia RPO		ON	ON			OFF	OFF	ON		ON	OFF			OFF		ON		IN		ON	ON		IN		ND		ND
ALARM II STOPNIA (bez znanego miejsca wykrycia pożaru)	SP-1	ZLI/ZLIII	Poziom -1 / parter / poziom +1		ON	ON			ON	OFF	OFF		ON	ON			ON		ON		IN		OFF	OFF		IN		ON		ON
	SP-2	PM	Poziom -1		ON	ON			OFF	ON	OFF		ON	ON			ON		ON		IN		OFF	OFF		IN		ON		ON
	KLATKA	ZL	klatka schodowa w której doszło do detekcji lub użycia RPO		ON	ON			OFF	OFF	ON		ON	OFF			OFF		ON		IN		ON	ON		IN		ND		ND