



MESTO TRENČÍN
MIEROVÉ NÁMESTIE 2
911 64 TRENČÍN

všetkým záujemcom

VÁŠ LIST ČÍSLO / ZO DŇA

NAŠE ČÍSLO

VYBAVUJE / LINKA

TRENČÍN

MSÚTN-UP-VO/2020/762/77897/GOL

Ing. Golejová Ľubica
032/6504265

29.05.2020

Vec: **Odpoveď na žiadosť o vysvetlenie súťažných podkladov**

Mestu Trenčín ako verejnému obstarávateľovi bola od záujemcu prostredníctvom systému Josephine zaslaná Žiadosť o vysvetlenie Súťažných podkladov k podlimitnej zákazke „**Rekonštrukcia prístupovej cesty k južnému opevneniu Trenčianskeho hradu a Výstavba chodníka okolo Čerešňového sadu**“, ktorá bola vyhlásená vo Vestníku verejného obstarávania dňa 15. 05. 2020 č. 105/2020 pod spis. zn.: 20296-WYP.

V súlade s § 113 ods. 7 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov Vám zasielame nasledovnú odpoveď na predmetnú žiadosť.

I.

Otázka záujemcu:

„Vo výkaze výmer Rekonštrukcia prístupovej cesty k južnému opevneniu Trenčianskeho hradu sa nachádza pol.č. 3 Rozobratie dlažby vozov. z cestných panelov vo výmere 32 m² a zároveň pol.č.7 Rozobratie spevnených plôch z cestných panelov vo výmere 32 m².
Nejedná sa o duplicitu položiek?.“

Odpoveď verejného obstarávateľa:

Nie, nejedná sa o duplicitu. Obe položky sú odôvodnené:

pol. č. 3 – je rozobratie resp. vybratie len cestných panelov

pol. č. 7 – je rozobratie resp. vybratie podkladných vrstiev pod panelmi na úroveň spodnej hrany navrhovanej konštrukcie vozovky prístupovej cesty

II.

Prosím, pri spracovávaní svojej ponuky zohľadnite vyššie uvedenú odpoveď verejného obstarávateľa.



Mgr. Richard Rybníček
primátor mesta Trenčín
v.z. JUDr. Katarína Mrázová
vedúca právneho útvaru