



MESTO TRENČÍN
MIEROVÉ NÁMESTIE 2
911 64 TRENČÍN

všetkým záujemcom

VÁŠ LIST ČÍSLO / ZO DŇA

NAŠE ČÍSLO

VYBAVUJE / LINKA

TRENČÍN

MSÚTN-UP-VO/2020/762/77312/GOL

Ing. Golejová Ľubica
032/6504265

27.05.2020

Vec: **Odpoveď na žiadosť o vysvetlenie súťažných podkladov**

Mestu Trenčín ako verejnému obstarávateľovi bola od záujemcu prostredníctvom systému Josephine zaslaná Žiadosť o vysvetlenie Súťažných podkladov k podlimitnej zákazke „**Rekonštrukcia prístupovej cesty k južnému opevneniu Trenčianskeho hradu a Výstavba chodníka okolo Čerešňového sadu**“, ktorá bola vyhlásená vo Vestníku verejného obstarávania dňa 15. 05. 2020 č. 105/2020 pod spis. zn.: 20296-WYP.

V súlade s § 113 ods. 7 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov Vám zasielame nasledovnú odpoveď na predmetnú žiadosť.

I.

Otázka záujemcu:

„Verejný obstarávateľ vyžaduje v rámci splnenia podmienok účasti podľa § 34 o.i. práce na dodávke a výstavbe mlatového povrchu v rozhodnom období v minimálnom objeme 130.000,- € bez DPH na 1 referenciu.

Nakoľko nám nie je jasné a ani terminológia STN nepozná tento pojem žiadame obstarávateľa o vysvetlenie pojmu „mlatový povrch“ a jeho presnú technickú špecifikáciu, nakoľko máme zato, že podľa vzorových priečnych rezov dodaných obstarávateľom sa jedná o realizáciu štandardných podkladných konštrukčných vrstiev komunikácií, ktorých technická špecifikácia je definovaná normou STN 73 6126 Stavba vozoviek; Nestmelené vrstvy a to konkr.:

Skladba A – Mlatový povrch (mlatový chodník)

- Mlatový povrch MP fr.(0/2-0/4) 50 mm
- Štrkodrvina ŠD fr. (0-16) 150 mm
- Štrkodrvina ŠD fr. (0-32) 150 mm

Na základe vyššie uvedeného žiadame verejného obstarávateľa o odstránenie tejto podmienky účasti, prípadne o zosúladenie terminológie s terminológiou relevantných STN a TP a teda vypustenie termínu „mlatový povrch“ a nahradenie ho termínom „konštrukčných vrstiev zo štrkodrvy..“

Odpoveď verejného obstarávateľa:

Verejný obstarávateľ upravuje znenie z pôvodnej projektovej dokumentácie nasledovne:

Pôvodne podľa PD: Skladba A – Mlatový povrch (mlatový chodník)

- Mlatový povrch MP fr.(0/2-0/4) 50 mm
- Štrkodrvina ŠD fr. (0-16) 150 mm
- Štrkodrvina ŠD fr. (0-32) 150 mm

Zmena:

Skladba A – Vodou spájaný minerálny kryt spevneným spojivom (mlatový chodník)

- Kamenivo spevnené spojivom STABILIZÉR fr.(0/2-0/4) 50 mm
- Štrkodrvina ŠD fr.(0-16) 150 mm
- Štrkodrvina ŠD fr.(0-32) 150 mm

Zároveň upravujeme znenie Podmienky účasti uchádzačov vo verejnom obstarávaní, ktorými preukazuje technickú alebo odbornú spôsobilosť podľa § 34 zákona o verejnom obstarávaní nasledovne:

Pôvodné znenie:

„Verejný obstarávateľ určil minimálny štandard (úroveň) na preukázanie splnenia tejto podmienky skutočnosť, aby uchádzač preukázal uskutočnenie stavebných prác rovnakého alebo porovnateľného charakteru ako je predmet zákazky (za stavebné práce rovnakého alebo porovnateľného charakteru ako je predmet zákazky sa považujú práce na výstavbe alebo rekonštrukcii ciest, diaľnic, miestnych alebo účelových komunikácií, nábreží, chodníkov a nekrytých parkovísk, vzletových dráh, pristávacích dráh a rolovacích dráh letísk, mostov, nadjazdov, tunelov, nadchodov a podchodov, nekrytých športových ihrísk, automobilových, motocyklových a bicyklových dráh a ostatných inžinierskych stavbách), **ktorých súčasťou boli aj práce na dodávke a výstavbe mlatového povrchu** v rozhodnom období v minimálnom objeme 130.000,- € bez DPH na 1 referenciu.

Pre odstránenie pochybností uvádzame, že verejný obstarávateľ požaduje minimálne 1 referenciu v min. objeme 130.000,- € bez DPH.“

Upravené znenie:

„Verejný obstarávateľ určil minimálny štandard (úroveň) na preukázanie splnenia tejto podmienky skutočnosť, aby uchádzač preukázal uskutočnenie stavebných prác rovnakého alebo porovnateľného charakteru ako je predmet zákazky (za stavebné práce rovnakého alebo porovnateľného charakteru ako je predmet zákazky sa považujú práce na výstavbe alebo rekonštrukcii ciest, diaľnic, miestnych alebo účelových komunikácií, nábreží, chodníkov a nekrytých parkovísk, vzletových dráh, pristávacích dráh a rolovacích dráh letísk, mostov, nadjazdov, tunelov, nadchodov a podchodov, nekrytých športových ihrísk, automobilových, motocyklových a bicyklových dráh a ostatných inžinierskych stavbách), **ktorých súčasťou boli aj práce na dodávke a výstavbe vodou spájaného minerálneho krytu spevneným spojivom (mlatový chodník)** v rozhodnom období v minimálnom objeme 130.000,- € bez DPH na 1 referenciu.

Pre odstránenie pochybností uvádzame, že verejný obstarávateľ požaduje minimálne 1 referenciu v min. objeme 130.000,- € bez DPH.“

II.

V tomto znení vykoná verejný obstarávateľ aj korigendum Výzvy na predkladanie ponúk.

Prosím, pri spracovávaní svojej ponuky zohľadnite vyššie uvedenú odpoveď verejného obstarávateľa.



Mgr. Richard Rybníček
primátor mesta Trenčín
v.z. JUDr. Katarína Mrázová
vedúca právneho útvaru