



Ev.č. 3258/2024

Bratislava, 21.06.2024

Všetkým záujemcom

Vysvetlenie č. 2

Verejný obstarávateľ informuje, že vo verejnom obstarávaní na predmet zákazky „**Výmena okien a dverí na objekte ŠD Družba UK**“ vyhlásenom v Európskom vestníku č. S 107/2024-328007 zo dňa 04.06.2024 a vo Vestníku verejného obstarávania č. 108/2024 zo dňa 05.06.2024, 14169-MSP boli doručené nasledovné otázky:

Otázka č. 1:

Prosím verejného obstarávateľa upresniť údaj UW - index prechodu tepla cez okno, UG index prechodu tepla cez sklo a Uf index prechodu tepla cez rám okna. Normy Vami uvedené určujú minimálne splnené hodnoty, avšak pri navrhovaní okien Ste už vychádzali s jednotlivými indexami, ktoré vychádzajú z tepelnoizolačných vlastností objektu.

Odpoveď č. 1:

Verejný obstarávateľ zasiela upresnenie k požadovaným hodnotám nasledovne:

$U_w=0,85 \text{ w/m}^2\cdot\text{K}$.

IZOL. TROJSKLO $U_g=0,6 \text{ W/m}\cdot\text{K}$, $g=0,55$

STAVEBNÁ HĽBKA 76 mm

Mgr. Martin Dufala, PhD.
vedúci oddelenia OCOZ