

6. Po wykonaniu przyłącza należy na koszt Inwestora **dokonać jego inwentaryzacji geodezyjnej, a sporządzoną przez biegłego geodetę mapę dostarczyć do 6-ciu miesięcy od jego odbioru. Mapa powinna być opatrzona w pieczętkę o wpisie do zasobów Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej Starostwa Powiatowego w Kędzierzynie-Koźlu**

II. Odbiór ścieków:

1. Do gminnej sieci kanalizacyjnej mogą być dostarczane jedynie ścieki komunalne; gwarantuje się odbiór ścieków w ilości nie większej niż ilość dostarczanej wody; zabronione jest wprowadzanie do sieci wód opadowych, a ścieków z urządzeń przemysłowych i gastronomii bez doczyszczczenia wskazanego w odrębnych warunkach technicznych.
2. Projekt oraz budowę instalacji kanalizacyjnej oraz przyłącza kanalizacyjnego realizuje we własnym zakresie właściciel nieruchomości przyłączanej.
3. Kanalizowanie piwnic wymaga zainstalowania urządzeń przeciw-zalewowych na instalacji wewnętrznej.
4. Piony instalacji kanalizacyjnej powinny być wentylowane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.
5. Na działce 4100 należy wybudować studnię kanalizacyjną (oznaczoną jako punkt 5 na mapie, która stanowi załącznik do pisma).
6. Projektowane przyłącze (oznaczenie na mapie – 6), należy włączyć do istniejącej studni kanalizacyjnej na działce 3/2 (oznaczonej jako punkt 3 na mapie, która stanowi załącznik do pisma).
7. W miejscu zmiany kierunku przyłącza należy wybudować studnię kanalizacyjną (oznaczonej jako punkt 4 na mapie, która stanowi załącznik do pisma).
8. Projektowane przyłącze należy wykonać z rury PCV o średnicy min. 160 mm.
9. Po wykonaniu przyłącza oraz instalacji kanalizacyjnej, należy na koszt Inwestora **dokonać ich inwentaryzacji geodezyjnej, a sporządzoną przez biegłego geodetę mapę dostarczyć do 6-ciu miesięcy od jego odbioru. Mapa powinna być opatrzona w pieczętkę o wpisie do zasobów Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej Starostwa Powiatowego w Kędzierzynie-Koźlu.**

III. Inne warunki:

1. Przed przystąpieniem do prac Inwestor samodzielnie i koszt własny winien uzyskać od właściciela działki nr 3/2 zgodę na przejścia przez jego teren, wykonywania na niej wykopów i doprowadzenie do stanu pierwotnego.
2. Na podstawie niniejszych warunków należy sporządzić plan sytuacyjny na kopii aktualnej mapy zasadniczej lub mapie jednostkowej przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (zgodnie z art. 29a ust.1 ustawy Prawo budowlane)
3. Przed rozpoczęciem budowy przyłączy plan sytuacyjny należy przedstawić ZGKiM w Bierawie celem sprawdzenia, czy uwzględnia niniejsze warunki.
4. Stwierdzenie przez ZGKiM w Bierawie, że sporządzony plan sytuacyjny uwzględnia wydane warunki przyłączenia do sieci, upoważnia do wykonania przyłącza zgodnie z zatwierdzonym planem.
5. Wybudowane przyłącze wodociągowe i kanalizacyjne pozostaje własnością inwestora.
6. Między poszczególnymi projektowanymi przyłączami prowadzonymi do budynku winny być zachowane zgodnie z przepisami odległości od istniejącego uzbrojenia.
7. Budowa przyłącza wodociągowego i kanalizacyjnego podlega odbiorowi przez ZGKiM w Bierawie. Zgłoszenie przystąpienia do robót budowlanych jest równoznaczne ze zleceniem przeprowadzenia obowiązkowego odbioru technicznego przyłącza.
8. Niezwłocznie po wykonaniu przyłącza, ZGKiM w Bierawie dokonuje jego odbioru przed zasypaniem, z udziałem właściciela i wykonawcy.

Wydane techniczne warunki dostawy wody są ważne 2 lata od dnia ich wydania i są aktualne w odniesieniu do stanu prawnego nieruchomości istnienia w dacie ich określenia oraz istnienia w tej dacie technicznych możliwości przyłączenia.

D Y R E K T O R

inż. Piotr Walkiewicz

