



LEGENDA:

- Uziom powierzchniowy PFeZn 30x4 mm
- Drut ocynkowany DFeZn ϕ 8 mm
- Zwody pionowe w rurach ELKO-BIS odgromowych w elewacji
- Złącze kontrolne bednarka - drut w puszcze kontrolnej ELKO-BIS w elewacji lub gruncie
- Iglica z drutu DCu ϕ 8 mm

INWESTOR:		ADRES BUDOWY:	
PAŃSTWOWE GOSPODARSTWO LEŚNE LASYPANSTWOWE WODŁĘSNICTWO		UL. WOLNOSC 1, 47-100 KADŁUB, DZ.148A NR 1480, K.M. 11	
STRZELCE OPOLSKIE, UL. MONUSZYN 1, 47-100 STRZELCE OPOLSKIE		OBRĘB. 003Z KADŁUB	
NAZWA I ADRES OBIEKTU BUDOWANEGO:			
PROJEKT BUDOWLANY BUDYNKU POTRÓJNEJ SAMODZIELEJ KANCELARIJ DLA PAŃSTWOWEGO GOSPODARSTWA LEŚNEGO LASÓW PAŃSTWOWYCH WODŁĘSNICTWO STRZELCE OPOLSKIE, WRAZ Z NIEZBEDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ			
PROJEKTANT:	UPRAWNIENIA:	PODPIS:	
PROJEKTANT BR. ELEKTRYCZNA	UPRAWNIENIA BUDOWLANE DO PROJEKTOWANIA W SPECJALNOŚCI INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH		
IMP. ZE KARTY DROZDZIN	NUMER UPRAWNIENI S12120		
PROJEKTANT SPRAWOZDAWCY BR. ELEKTRYCZNA	UPRAWNIENIA BUDOWLANE DO PROJEKTOWANIA W SPECJALNOŚCI INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH		
IMP. ZE KARTY DROZDZIN	NR UPRAWNIENI 09.10399P.00E07		
BRANŻA:	STADIUM:	DATA:	SKALA:
ELEKTRYCZNA	PROJEKT TECHNICZNY	14 PAZDZIERNIK 2022R	1:100
TYTUŁ RYSUNKU:	INSTALACJA ODGROMOWA		NR RYSUNKU: E-04