



Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.

Komenského 50, 042 48 Košice

Call centrum: 055/795 27 77

E-mail: zakaznik@vodarne.eu

www.vodarne.eu

Bankové spojenie:

ČSOB, a.s. IBAN: SK95 7500 0000 0000 2552 6893 SWIFT:CEKOSKBX

VÚB, a.s. IBAN: SK92 0200 0000 0029 7651 8951 SWIFT: SUBASKBX

UniCredit Bank Slovakia a.s. IBAN: SK36 1111 0000 0066 2641 7016 SWIFT: UNCRSKBX

Zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Košice, oddiel Sa, vložka č.:1243/V • IČO: 36 570 460 • DIČ: 202 006 3518 • IČ DPH: SK202 006 3518

Vysvetlenie Súťažných podkladov/Opisu predmetu zákazky podľa § 48 zákona o verejnom obstarávaní

Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., so sídlom Komenského 50, 042 48 Košice, ako osoba povinná postupovať podľa zákona o verejnom obstarávaní (ďalej len „Obstarávateľ“), dňa 11.06.2024 vyhlásila oznámením o vyhlásení verejného obstarávania uverejnenom v Úr. vestníku Európskej únie pod číslom 2024/S 120 – 368672 dňa 21.06.2024 a vo Vestníku verejného obstarávania č. 121/2024 zo dňa 24.06.2024 pod značkou 15299 - MST, oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania:

„Nákup cisternových vozidiel - Špeciálny nákladný cisternový automobil - saco kanalizačný (malý)“.

V lehote na predkladanie ponúk bola Obstarávateľovi doručená žiadosť o vysvetlenie Súťažných podkladov/Opisu predmetu zákazky, na ktoré Obstarávateľ týmto oznámením v súlade s § 48 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v účinnom znení (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“) poskytuje odpoveď / vysvetlenie.

Otázka č. 1:

Bude verejný obstarávateľ akceptovať použitie prídavných ručných vypúšťacích ventilov umiestnených v 1/3 a 2/3 výšky krytu nádrže?

Odpoveď:

Obstarávateľ tejto časti otázky nerozumie (jedná sa o ľavú/pravú stranu, prednú/zadnú časť?), prosíme o bližšie došpecifikovanie otázky, resp. požadujeme podrobnejší opis, schému, príp. nákres, aby bolo jednoznačne zadefinované, kde majú byť umiestnené prídavné ručné vypúšťacie ventily.

Otázka č. 2:

Bude verejný obstarávateľ namiesto cyklónového ventilu akceptovať druhý sifónový uzatvárací ventil?

Odpoveď:

Obstarávateľ sa k tejto časti otázky nevie vyjadriť, prosíme o bližšie došpecifikovanie otázky, resp. požadujeme podrobnejší opis, schému, nákres, príp. vysvetlenie rozdielu.

Otázka č. 3:

Bude verejný obstarávateľ akceptovať pohon z nezávislého motora a mechanického prevodu pohonu systémom klinových remeňov?

Odpoveď:

Obstarávateľ sa k tejto časti otázky nevie vyjadriť, prosíme o bližšie došpecifikovanie otázky, resp. požadujeme podrobnejší opis, schému, nákres, príp. vysvetlenie rozdielu.

Otázka č. 4:

Bude verejný obstarávateľ akceptovať namiesto ramena na otváranie poklopov elektrický lanový navijak s nosnosťou 500 kg?

Odpoveď:

Nie, obstarávateľ trvá na požiadavke ramena na otváranie poklopov.

Zdôvodnenie:

Nakoľko je niekedy potrebné sa dostať k poklopu kanálu ďalej ako je samotné vozidlo, a zároveň sa môže poklop nachádzať na nespevnenej ceste, obstarávateľ trvá na požiadavke ramena na otváranie poklopov-

Otázka č. 5:

Bude verejný obstarávateľ akceptovať systém cirkulácie vody z nezávislého motora namiesto 12V elektrického obehového čerpadla?

Odpoveď:

Obstarávateľ sa k tejto časti otázky nevie vyjadriť, prosíme o bližšie došpecifikovanie otázky, resp. požadujeme podrobnejší opis, schému, nákres, príp. vysvetlenie rozdielu.

Otázka č. 6:

Bude verejný obstarávateľ akceptovať teleskopický skladací rebrík požadovanej výšky?

Odpoveď:

Áno, obstarávateľ bude akceptovať teleskopický skladací rebrík požadovanej výšky.

Zároveň obstarávateľ upozorňuje na skutočnosť, že na základe odpovede na žiadosť o vysvetlenie upravil dokument „*Formulár - opis predmetu zákazky*“, pričom vykonané zmeny sú zvýraznené žltým podfarbením.

S pozdravom

Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.