DOPRAVNÝ PODNIK
BRATISLAVA

Uchádzači

Váš list značky / zo dňa	Naša značka	Vybavuje	Bratislava
	/2019	PhDr. Juhászová	12.12.2019

Vec: **Žiadosť o vysvetlenie - odpoveď**

Predmet zákazky:	**Električková trať Americké námestie**
Druh zákazky:	verejná súťaž s reverzným postupom
Označenie vo Vestníku EÚ:	2019/S 233-572588
Interné označenie:	NL 20/2019

Otázka č. 1
Prístrešky pre cestujúcich

a/ Výkaz výmer uvádza položku č. 4 s nulovým množstvom:
4 M 5538169325R Zastávkový prístrešok 8x1,3m, ks 0,000

b/ Vo výkaze výmer je uvedená informácia o nových prístreškoch:
B) Prístrešok pre cestujúcich
Na oboch nástupištiach je v súčasnosti jeden prístrešok JCD. Prístrešky navrhujeme osadiť do polohy určenej v prílohe – Situácia.
Navrhnuté sú nové atypické prístrešky JCD. Súčasťou prístrešku sú 2 lavičky. Ďalšie 2 lavičky na nástupišti smer Radlinského ul. budú osadené na neprestrešenej časti nástupišťa.
c/ Vo výkrese č. 2 –situácia sú znázornené 2 nové prístrešky.

Žiadame o vysvetlenie nezrovnalostí.

Odpoveď č. 1
Prístrešky zabezpečí investor. K prístreškom je potrebné vybudovať prípojky pre el. energiu a dátové siete.
V položke č.6 sú náklady pre betónové základy prístrešku.

Otázka č. 2:
Automat na cestovné lístky

a/ V Technickej správe je uvedené:
C) Výdajný automat na cestovné lístky
Na nástupišti smer Radlinského ul. navrhujeme osadiť jeden malý výdajný automat na cestovné lístky
Na nástupišti smer CMO je v súčasnosti jeden malý výdajný automat na cestovné lístky, ktorý zostane zachovaný.
b/ Vo výkrese je automat na cestovné lístky vyznačený.
c/ Položka, týkajúca sa dodania automatu na cestovné lístky, nie je zahrnutá vo Výkaze výmer.
d/ Takisto chýba špecifikácia požiadaviek na funkcie automatu.

Odpoveď č. 2
Automat na cestovné lístky zabezpečí investor. K ACL je potrebné vybudovať prípojky pre el. energiu.
V položke č.6 sú náklady pre betónové ACL.

Otázka č. 3:
SO 103 Chodníky

1. Vo VV je položka:
40 K 914001111 Osadenie a montáž cestnej zvislej dopravnej značky na stĺpik, stĺp, konzolu alebo objekt ks 9,000

1. Chýba položka pre samotné dopravné značky
2. dopravné značky nie sú v projekte definované - chýba výkres dopravného značenia.

Odpoveď č. 3
Vo výkaze výmer je doplnená položka č.65.