





RZUT:



OZNACZENIA :

-  ŁĄCZNIK OŚWIETLENIOWY, ŚWIECZNIKOWY, PODTYNKOWY  
16A; 250V; IP20
-  CZUJKA RUCHU I OBECNOŚCI  
16 A; 250 V; IP65
- EW1    Oprawa oświetlenia ewakuacyjnego LED IP65 AT CNBOP min. 1h  
EW2    Oprawa oświetlenia ewakuacyjnego LED IP20 AT CNBOP min. 1h  
AW1    Oprawa oświetlenia awaryjnego LED IP65 AT CNBOP min. 1h  
AW2    Oprawa oświetlenia awaryjnego LED IP20 AT CNBOP min. 1h  
AW3    Oprawa oświetlenia awaryjnego LED IP20 AT CNBOP min. 1h  
AW4c    Oprawa oświetlenia awaryjnego LED IP65 AT CNBOP min. 1h
- AH1    Oprawa oświetleniowa LED 25,9W 3514lm 4000K IP20/40  
D3    Oprawa oświetleniowa LED 18,4W 2219m 4000K IP20/40

 PRIMTECH Szymon Kita tel: 506-340-000 www.primtech.pl	Funkcja	Imię i nazwisko	Nr uprawnień	Podpis
	Projektował:	mgr inż. Michał Kretek	SLK/4506/PWOE/12	
	Sprawdzał:	mgr inż. Mariusz Szlenk	SLK/4438/PWOE/13	
	Lokalizacja:	T. Kościuszki 1, 34-120 Andrychów dz. nr 842/5: 842/7 odr.: Andrychów- miasto [ 121801.4.0001] Jedn. ewiden: Andrychów- Miasto		
Inwestor: Gmina Andrychów ul. Rynek 15 34-120 Andrychów	Nazwa projektu/Obiekt: "Zagospodarowanie terenu Stadion "BESKID" w Andrychowie" rozbiórka, przebudowa, budowa obiektówbudowlanych na terenie stadionu "BESKID" wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Andrychowie			
	Nazwa rysunku: Instalacja oświetlenia. Budynek kas.			
	Faza projektu:	Projekt TECHNICZNY/WYKONAWCZY	Nr rysunku: E-17	Nr egz.:
Data: Czerwiec 2024r.	Skala:	1:100		
Korzystanie z rozwiązań technicznych zawartych w niniejszym projekcie, w zakresie przekraczającym ustalenia umowy na opracowanie dokumentacji, wymaga pisemnego zezwolenia: PRIMTECH Szymon Kita				