

**Odpovede na otázky položené v rámci verejnej súťaže s predmetom zákazky „Výber zhotoviteľa na stavbe „Modernizácia prekladiskového terminálu INTERPORT v Haniske pri Košiciach“**

1.

SO 006 - Rekonštrukcia prekladacích rámp

Žiadame obstarávateľa o zaslanie technickej správy k uvedenému objektu. V prílohe 807.3.D.006 označenej v zozname ako technická správa, sa nachádza len titulná strana.

**Odpoveď :**

Technická správa sa nachádza v zložke: 3. PD; 807.3.D -SO; 807.3.D.006 - preklad. Rámpy; 807.3.D.006.rep

2.

SO 006 - Rekonštrukcia prekladacích rámp

Vo VV v oddiely Zvislé a kompletne konštrukcie sa nachádza položka č. 327323127.S - Múry a valy z betónu železového tr. C 25/30

Predpokladáme že sa jedná o prefabrikované diely. V tom prípade je nesúlady medzi položkou VV a PD. V PD je uvedený betón triedy C 30/37.

Žiadame obstarávateľa o zosúladenie podkladov.

**Odpoveď:**

Zadávatel' dopĺňa Výkazy výmer do Projektovej dokumentácie pre výber zhotoviteľa pre SO 006 Rekonštrukcia prekladacích rámp.

V predmetnom rozpočte bola celá časť Zvislé a kompletne konštrukcie zmenená.

3.

SO 006 - Rekonštrukcia prekladacích rámp

Vo VV v oddiely Úpravy povrchov, podlahy, osadenie je položka č. 622465272.1 - Vonkajší sanačný systém stien, sanačná izolačná malta cementová, stierka

Žiadame obstarávateľa o vysvetlenie o aké plochy sa jedná a akú hrúbku sanácie máme uvažovať pre ocenenie položky

**Odpoveď:**

Jedná o degradované plochy rámp, ktoré bude treba sanovať. Celková výmera sanačných úprav bola pre obidve rampy stanovená celkom na 3 270,40 m<sup>2</sup>. Hrúbka sanačnej vrstvy bude závisieť od stavu sanovanej plochy betónu (od podkladu) - predpoklad 1-3 mm.

Uvedené zmeny sú zaznamenané v upravenom Výkaze výmer, ktorý je z kapacitných dôvodov dostupný spolu s Projektovou dokumentáciou na externom úložisku. Doplnená Projektová dokumentácia a všetky Výkazy výmer je možné stiahnuť kliknutím na nasledovný odkaz:

[https://drive.google.com/drive/folders/1b7oBM\\_EQws-xsANCL3NLmjNzJX-aZVoA?usp=drive\\_link](https://drive.google.com/drive/folders/1b7oBM_EQws-xsANCL3NLmjNzJX-aZVoA?usp=drive_link)