

Naše značka
VZ 179/24

Vyřizuje/linka
Mgr. Matušková/543171635

Místo odeslání/datum
Brno 12. 8. 2024

**Poptávkové řízení „Hala LD Přístaviště – podrobný geotechnický průzkum“
Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2**

Dobrý den,

v označené věci jeden ze zájemců v rámci veřejné zakázky „Hala LD Přístaviště – podrobný geotechnický průzkum“ vnesl následující dotazy, na které zadavatel níže uvádí odpověď.

Vznesený dotaz č. 1:

Prosím o dovysvětlení, přiblížení: Je možné používat tzv. směrné normové charakteristiky ze zrušené normy ČSN 73 1001 (je to geology často využívané), ač je to v rozporu s ČSN P 73 1005 odst. 7.2 a ČSN EN 1997-1 kap. 2? Pokud má proběhnout vyhodnocení mechanických vlastností zemín pro každou zastiženou vrstvu, kolik je nutné provést průkazných laboratorních analýz, aby mohla být veličina statisticky vyhodnocena, jak předpokládá ČSN EN 1997-2?

Odpověď na dotaz č. 1

Zadavatel žádá vyhodnocení výsledků v souladu s ČSN EN 1997-2. Co se týče počtu analýz, zde platí ustanovení uvedené v zadávací dokumentaci, tedy „Dílo musí poskytnout veškeré údaje nutné k řádné charakteristice horninového prostředí a spolehlivému stanovení charakteristických hodnot parametrů, které budou použity ve výpočtech při návrhu všech stavebních objektů výše označeného projektu, a to ve stupních dokumentace pro stavební povolení (DSP), realizační dokumentace (RDS) a pro následnou realizaci stavby vybraným zhotovitelem.“

Zadavatel předpokládá, že dodavatelé splňují profesní způsobilost a disponují dostatečnými odbornými znalostmi a kvalifikací ke zvolení takového postupu, díky kterému bude dosaženo výše uvedeného požadovaného výsledku, za který dodavatel odpovídá.

S pozdravem

Ing. Miloš Havránek
generální ředitel