



ZÁSUVKOVÁ ROZVODNICA RZ TYP: 632.3122-111F2




Komponenty										
Isteme	typ	F1			FA1		FA2		FA3	
	Un(V)	400V			400V		230V			
	In(A)	40A			25A		16A		16A	
	počet pólov	4			3		3		1	
	výfuková charakteristika				C		C		B	
Zesuvky	skratová odolnosť(IkA)	6			6		6		6	
	Idn(rms)									
	typ				XC1		XC2		XC3	XC4
	Un(V)				400V		400V		230V	230V
	In(A)				32A		16A		16A	16A
Pripojenie na sieť	počet a prierez(mm²)	6	6	6						
	L1, L2, L3, N, PE	L1,L2,L3	N	PE						
	Póly									
	prierez svorkovnice (mm²)	10	10	10						
	Iné komponenty									
Menovité hodnoty										
Výrobca	IP54	In	Un							
	32A	230/400V								
Typové označenie										
632.3122-111F2										
SCAME-SK s.r.o., Nbrežie Oravský hrad, 02601 Dobruška										




Časť : ELEKTROINŠTALÁCIA

VED. PROJEKTANT	ZODP. PROJEKTANT	VYPRACOVAL
ING. JANEK	P. JANEK	P. JANEK
MIESTO : HOSPODÁRSKY DVOR PLOŠTÍN		
INVESTOR: POLNOHOSPODÁRSKE DRUŽSTVO so sídlom v LIPTOVSKOM MIKULAŠI		
STAVBA : STAVEBNÉ ÚPRAVY SENNIKA par.č.1643/22 NA OVČIN pre 380 ks-PLOŠTÍN		
OBJEKT-SÚBOR : SO 01 - STAVEBNÉ ÚPRAVY SENNIKA NA OVČIN		
OBSAH VÝKRESU : ZÁSUVKOVÁ ROZVODNICA RZ TYP: 632.3122-111F2		



Ing. JANEK



FORMÁT :	2 x A4
DÁTUM :	08/2020
STUPEŇ :	DSP
ZÁKAZKA Č. :	10/DSP/2020
MERÍTKO :	Č. VÝKRESU: E1.04