

Komunalne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o.

NIP: 562-000-41-99

KRS: 0000004791

Kapitał zakładowy: 40 184 000 zł

89-200 Szubin ul. Powstańców Wlkp. 76

<http://www.kpwik.com.pl>

tel. 52 391-03-60

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Szubin, dnia 6.10.2023 r.

L.dz. DT/W/ 231 /2023

Nadleśnictwo Szubin

Szubin Wieś 52

89-200 Szubin

WARUNKI TECHNICZNE PRZYŁĄCZENIA do sieci wodociągowej

I. LOKALIZACJA PRZYŁĄCZA

Dotyczy przyłączenia do sieci wodociągowej działki nr 3046/1 położonej w miejscowości Smolniki gmina Szubin.

II. MIEJSCE WŁĄCZENIA DO SIECI

Planowana sieć wodociągowa PE ϕ 110 w drodze działka nr 405, 228/1.

III. PARAMETRY TECHNICZNE PRZYŁĄCZA WODOCIĄGOWEGO

1. Przyłącze należy zaprojektować z rur PE 100 SDR 11 (ϕ 32-63 mm) i PE 100 SDR 17 (ϕ powyżej 63 mm) o średnicy dobranej według obliczeń projektanta.
2. Przykrycie przyłącza wodociągowego powinno wynosić min. 1,6 m.
3. W miejscu włączenia zamontować nawiertkę z zasuwą, obudowę teleskopową, skrzynką żeliwną i obrukiem. Miejsce włączenia zasuwę oznakować tabliczką usytuowaną na stalowym słupku lub trwałym obiekcie.
4. Przyłącze powinno być wykonane z jednego odcinka rury PE od miejsca włączenia do sieci wodociągowej do pierwszego zaworu przed wodomierzem.
5. Miejsce zabudowy wodomierza:
 - w studzience wodomierzowej usytuowanej na działce nr 3036/4.
6. Przed i za wodomierzem należy zainstalować zawory odcinające – kulowe wzmocnione PN 30.
7. Bezpośrednio za wodomierzem na instalacji wewnętrznej, należy zainstalować zawór antyskażeniowy typu EA oraz zawór czepalny służący kontroli jakości wody.
8. Nad przyłączem wodociągowym w odległości 0,5 m od wierzchu rury należy umieścić taśmę ostrzegawczą – lokalizacyjną w kolorze niebieskim z wkładką stalową, wyprowadzoną do skrzynki do zasuw.
9. Na trasie przyłącza wodociągowego w pasie o szerokości 2,0 m (po 1,0 m z każdej strony przyłącza) nie należy lokalizować obiektów małej architektury, drzew, wjazdów, utwardzeń terenu, schodów. W wyjątkowych sytuacjach dopuszcza się ułożenie przyłącza w rurze osłonowej umożliwiającej wymianę przyłącza bezrozkopowo.

IV. INFORMACJE FORMALNO-PRAWNE

1. Na podłączenie do sieci wodociągowej należy opracować projekt przez uprawnioną jednostkę projektową w oparciu o obowiązujące przepisy i normy.
2. Trasę przyłącza należy uzgodnić z KPWiK Spółką z o.o. w Szubinie. W przypadku usytuowania wodomierza w budynku, do uzgodnienia należy dołączyć rzut budynku z naniesioną lokalizacją zestawu wodomierzowego.
3. W trakcie projektowania należy uzyskać od zarządcy/właściciela drogi oraz innych właścicieli działek, przez które przebiegać będzie przyłącze, zgodę na lokalizację przyłącza na należących do nich nieruchomościach.
4. W celu wyeliminowania zagrożeń wynikających z możliwej kolizji z usytuowanymi na terenie sieciami uzbrojenia należy złożyć wniosek na naradę koordynacyjną organizowaną przez Starostę Nakielskiego.
5. Przedłożyć w KPWiK w Szubinie 2 egzemplarze projektu przyłącza w celu uzgodnienia oraz wydania pozwolenia na włączenie do sieci wodociągowej.
6. Warunki zachowują ważność 2 lata od dnia ich wystawienia.

A.S.

Prezes Zarządu
Piotr Miliak