



Legenda navrhovaných materiálov - resp. ekvivalentná náhrada

- Navrhovaný osvetľovací bod - 6m nad terénom
(s vyznačeným smerom hlavného svetelného toku):
-Stĺp rúrový H=6m (nad terénom) ELV typu STK60/60/3K12
-Výložník priamy 2-ramenný 90° bez navýšenia V2T-0,5-76-90°(povolené výložníky -viď výkres č.2)
-Stožiarová svorkovnica priechodzia - 2x kábel
-Stožiarová výstroj pre 2 okruhy - 2x svietidlo
-Svietidlo - doporučené svietidlo podľa svetloteknického výpočtu: LL STREET 33-40W ADW 40K C80 (M24, resp. ECS35) - sklon 5° resp.ekvivaletná náhrada
- Navrhovaný osvetľovací bod - 6m nad terénom
(s vyznačeným smerom hlavného svetelného toku):
-Stĺp rúrový H=6m (nad terénom) ELV typu STK60/60/3K12
-Bez výložníka sklon do 5°(povolené výložníky -viď výkres č.2)
-Stožiarová svorkovnica koncová - 1 kábel
-Svietidlo - doporučené svietidlo podľa svetloteknického výpočtu: LL STREET 33-40W ADW 40K C80 (M24, resp. ECS35) - sklon 5° resp.ekvivaletná náhrada

Palárikova

1723/30

- Existujúce cestné osvetlenie
- svietidlo cca 8-10m nad terénom
- Existujúce parkové osvetlenie chodníkov:
- svietidlo cca 6m nad terénom

- Existujúce trasy káblov existujúceho VO
- Navrhované trasy káblov doplneného VO

- Navrhovaný osvetľovací bod - 6m nad terénom
(s vyznačeným smerom hlavného svetelného toku):
-Stĺp rúrový H=6m (nad terénom) ELV typu STK76/60/3K12
-Bez výložníka sklon do 5°(možný 2-výložník 90°-viď výkres č.2)
-Stožiarová svorkovnica priechodzia a odbočovacia - 3 káble
-Svietidlo - doporučené svietidlo podľa svetloteknického výpočtu: LL STREET ESS35 09 16W ATW 40K C80 - sklon 0° resp.ekvivaletná náhrada

Existujúci prechod pre chodcov

Partizánska

Navrhovaný kábel AYYK-j 4x25
v ochrannej trubke medzi navrhovanými stĺpmi VO
Uložený v káblovom výkope spolu so zemiacim pásom FeZn 30x4

Existujúci slp VO
- bod napojenia navrhovaného verejného vonkajšieho osvetlenia

Okres: Košice IV
Obec: Košice-Juh
K.ú.: Skladná

PRED ZAČATÍM AKÝCHKOLVEK VÝKOPOVÝCH PRÁČ JE NEVYHNUTNÉ
VYTÝČENIE VŠETKÝCH INŽINIERSKÝCH SIETÍ . PD NERIEŠI
KOORDINAČNÚ SITUÁCIU. MAPOVÝ PODKLAD Z KATASTER PORTÁLU
- PRESNOSŤ ORIENTAČNÁ

vykonávanie odbornej prehľadky-revizie S13
vyhlášky č. 508/2009 Z.z. elektrických zariadení

Spracovateľ: Ing. Róbert Papcun
0944 421 930
rpapcun@gmail.com

Stavba: Mesto Košice, Trieda SNP 48/A, 04011 Košice
Miesto: Košice IV, Košice - Juh, k.ú.: Skladná
č.p. 1603/47, 1603/50, 1603/51, 1603/53, 1603/55, 1603/57
Súbor: SO - Verejné osvetlenie častí chodníkov Palárikova 2-10
Názov výkresu: Situácia - dispozícia obvodov

Dátum: 09/2021
Formát: A3 / 2 x A4
Mierka: 1:350
Arch.č.: 202105-VO-KE.4-39
Zmena č.: -
Arch.číslo: -
Výkres č.: -
Výkres číslo: E-1

ELEKTRO
Výpracoval/Zodp. projektant:
ING. RÓBERT PAPCUN
Účel: PSP

celku, prípadne využitie stavby je trstiné v zmysle zákona č.383/1997 Z.z.