

**Príloha č.1 k Protokolu o určení vonkajších vplyvov**

	Priestor			
<b>Kód - Vonkajší vplyv</b>	XY - Vnútorne priestory (s trvalou reguláciou teploty)	Vonkajšie priestory	Sprchy WC Predsiene, Miestnosti upratovačky, sušiareň odevov	WC - imobil
<b>AA</b> - Teplota okolia	AA5	AA7	AA5	AA5
<b>AB</b> - Atmosférické podmienky	AB5	AB7	AB5	AB5
<b>AC</b> - Nadmorská výška	AC1	AC1	AC1	AC1
<b>AD</b> - Výskyt vody	AD1	AD3 *	AD1 **	AD1 **
<b>AE</b> - Výskyt cudzích pevných telies	AE1	AE4	AE1	AE1
<b>AF</b> - Výskyt korozívnych látok	AF1	AF2	AF1	AF1
<b>AG</b> - Mech. Namáhanie - nárazy	AG1	AG1	AG1	AG1
<b>AH</b> - Mech.namáhanie - vibrácie	AH1	AH1	AH1	AH1
<b>AK</b> - Výskyt rastlín alebo plesní	AK1	AK1	AK1	AK1
<b>AL</b> - Výskyt živočíchov	AL1	AL1	AL1	AL1
<b>AM</b> - Žiarenie	AM1	AM*1-2	AM1	AM1
<b>AN</b> - Slnéčné žiarenie	AN1	AN3	AN1	AN1
<b>AP</b> - Seizmické účinky	AP1	AP1	AP1	AP1
<b>AQ</b> - Búrková činnosť	AQ1	AQ2	AQ1	AQ1
<b>AR</b> - Pohyb vzduchu	AR1	AR2	AR1	AR1
<b>AT</b> - Snehová pokrývka	AT1	AT2	AT1	AT1
<b>AS</b> - Vietor	AS1	AS2	AS1	AS1
<b>BA</b> - Spôsobilosť osôb	BA1	BA1	BA1	BA3
<b>BB</b> - Elektrický odpor ľudského tela	BB2	BB2	BB2	BB2
<b>BC</b> - Dotyk osôb so zemou	BC1	BC2	BC2	BC2
<b>BD</b> - Podmienky úniku v nebezpečenstve	BD1	BD1	BD1	BD1
<b>BE</b> - Povaha sprac. a sklad. látok	BE1	BE1	BE1	BE1
<b>CA</b> - Druh stavby	CA1	CA1	CA1	CA1
<b>CB</b> - Stavebná konštrukcia	CB1	CB1	CB1	CB1

Poznámky:

**AD3\*** - dážď v zmysle vyhlášky č. 234/2014

**AD1\*\*** - Zóny dľa STN 33 2000-7-701