



bezpečné vzdialené vypnutie systému
so signalizáciou prevádzkových stavov
SYSTEM OK, PREVÁDZKA Z BATÉRIÍ, PORUCHA
blokovanie pomocou kľúča
montáž na stenu prísadená
rozmery: 80 x 80 x 55mm
kábel CHKE-V 7x1mm

Napájanie CBS CHKE-V (J) E 60 3x6 mm, istič C 20/1

Pripojenie tlačidla TOTAL STOP s aretáciou s rozpínacím kontaktom
kábel CHKE-V (0) E60 5x1,5 mm

Okruh N*.*

napájací okruh núdzových svietidiel kábel CHKE-V (J) E60 3x2,5mm

<div>REELPRO s.r.o.</div> <div>Projektčná a konzultačná činnosť -</div> <div>Elektrické inštalácie</div> <div>Tbiliská 13, 831 06 Bratislava</div> <div>andrej.repka@gmail.com</div> <div>+421 908 935 334</div>	<div>REEL</div>	STAVBA	SOŠ PZ Pezinok, rekonštrukcia ubytovne A a B		
		STAVEBNÍK	rekonštrukcia ubytovne B		
			MV SR, BRATISLAVA		
<div>RL</div>	PRÍLOHA				
	Prehľadová schéma CBS				
	PROFESIA	ELEKTROINŠTALÁCIA		MIERKA	
	HIP	Ing. arch. Rudolf MELČÁK, SKA	AO - 0011AA	FORMÁT	2xA4
	ZOP	Ing. Andrej Repka		PRÍLOHA	SÚPRAVA
	STUPEŇ PD	PROJEKT STAVBY - aktualizácia PD pre realizáciu stavby		E14	
	DÁTUM VYPRAC.	12/2022			